14

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «12» декабря 2025 г. № 784/пр

Москва

Об утверждении Изменения № 6 к СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 4.6 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2025 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 г. № 251/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2025 г. № 357/пр, от 9 июля 2025 г. № 411/пр, от 12 августа 2025 г. № 477/пр, от 10 сентября 2025 г. № 542/пр, от 2 октября 2025 г. № 604/пр, от 1 ноября 2025 г. № 668/пр и от 28 ноября 2025 г. № 753/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 6 к СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. № 58/пр.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 6 к СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

15

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 6 к СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

И.о. Министра А.Н. Ломакин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «12» декабря 2025 г. № 784/пр

ИЗМЕНЕНИЕ № 6 К СП 158.13330.2014

«ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Москва 2025

Изменение № 6 к СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 12 декабря 2025 г. № 784/пр

Дата введения – 2026–01–13

Введение

Дополнить восьмым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 6 подготовлено авторским коллективом ФАУ «ФЦС» (*Ю.В. Шуркалин*, канд. техн. наук *В.С. Семенов*).».

2 Нормативные ссылки

Заменить наименования ссылочных документов:

«СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменениями № 1, № 2, № 3)»;

«СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями № 1, № 2, № 3)»;

«СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)» на

В НАБОР

«СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)»;

«СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)»;

«СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)» на «СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)»;

«СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (с изменениями № 1, № 2, № 3)»;

«СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» (с изменением № 1)» на «СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)» на «СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)»;

«СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»»;

«СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования (с изменением № 1)» на «СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» на «СП 134.13330.2022 Системы

В НАБОР

электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с изменением № 1)»;

«СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6)» на «СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8)»;

«СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» на «СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (с изменением № 1)».

6 Требования к зданиям

6.2 Объемно-планировочные решения зданий

Пункт 6.2.5. Изложить в новой редакции:

«6.2.5 При входе в палатное отделение, палатную секцию, операционные блоки, секции реанимации и интенсивной терапии, а также в зону для исследований лабораторий следует предусматривать шлюз или лифтовой холл.».

6.5 Санитарно-технические помещения и их оборудование

Пункт 6.5.4. Изложить в новой редакции:

«6.5.4 В палатах или шлюзах при палатах, а также во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах персонала, в материнских комнатах при детских отделениях, процедурных, перевязочных, в уборных, вспомогательных помещениях, требующих мытья рук персонала, следует устанавливать умывальники или столы с мойками. Умывальники и души устанавливаются с подводкой горячей и холодной воды и оборудуются смесителями, термостатические смесители предусматриваются по

В НАБОР

технологическому заданию. Температура горячей воды в точках разбора детских и психиатрических палат не должна превышать 37 °С. В отделениях (палатах) для лечения иммунокомпрометированных пациентов при температуре горячей воды в точках разбора ниже 60 °С должны применяться фильтры, обеспечивающие очищение воды от микроорганизмов. Площади санитарно-технических помещений приведены в таблице В.5 приложения В.».

6.6 Входные группы помещений

Пункт 6.6.2. Изложить в новой редакции:

«6.6.2 При наличии в медицинской организации неинфекционного профиля с числом до 100 посещений в смену детского амбулаторного приема, допускается предусматривать общую вестибюльную группу для детей и взрослых (с выделением уборной для детей), а также совместное использование диагностических отделений и отделений медицинской реабилитации.».

Дополнить пунктом 6.6.2а в следующей редакции:

«6.6.2а Вход детей в детские поликлиники должен быть организован через бокс.».

6.12.2 Помещения сбора и обеззараживания отходов

Подпункт 6.12.2.5а. Первый абзац. Первое предложение. Исключить слово: «быть».

7 Системы инженерного обеспечения

7.5 Водоснабжение и канализация

7.5.3 Санитарно-техническое оборудование

Подпункт 7.5.3.13. Заменить ссылку: «[44]» на «[13]».

7.6 Слаботочные системы

7.6.6 Телевидение, телевизионные системы

Подпункты 7.6.6.4. Изложить в новой редакции:

«7.6.6.4 Телевизионный сервер медицинской организации и головная станция по протоколу интернета (интерактивное телевидение) должны иметь

В НАБОР

пропускную способность не ниже 1000 Мб/с и соответствовать стандартам передачи данных локальной сети.

7.6.6.5 Подключение оконечных пользователей телевидения по протоколу интернета (интерактивное телевидение) должны иметь пропускную способность не ниже 100 Мб/с и соответствовать стандартам передачи данных локальной сети.».

7.6.12 Системы охранного телевидения

Изложить в новой редакции:

«7.6.12 Системы охранного телевидения

7.6.12.1 Система охранного телевидения должна обеспечивать круглосуточный визуальный контроль ситуации в местах массового пребывания людей на объекте и в непосредственной близости от него (СП 134.13330).

Видеокамеры должны иметь обнаружители движения (видеодетекторы), обеспечивающие подачу сигнала тревоги на локальный пункт централизованного наблюдения при появлении в поле зрения видеокамеры движущейся цели.

7.6.12.2 Видеосерверы должны быть с возможностью записи данных в архив с разрешением не ниже 1920×1080 и не менее одного месяца в режиме круглосуточной записи.

7.6.12.3 Система охранного телевидения должна быть интегрирована программно-аппаратным способом со СКУД и СОТС.

Система медицинского видеонаблюдения должна иметь отдельный сервер для хранения данных с ограниченным доступом по виртуальной сети.

7.6.12.4 Места размещения видеокамер:

по периметру зданий, на контрольно-пропускных пунктах, в том числе въездах на территорию земельного участка;

помещения сосредоточения людей (лифтовые холлы, входные зоны, зоны ожидания, вестибюли, пожаробезопасные зоны и пр.);

В НАБОР

коридоры, главный вход, вход на технические этажи (подвалы), подъемные платформы для МГН;

входы в помещения хранения наркотических, психотропных и лекарственных средств;

прочие помещения, указанные в задании на проектирование, технологическом задании и в соответствии с СП 132.13330.».

Приложение В Минимальные площади помещений различных подразделений

Таблица В.2. Пункт 10. Графа «Площадь, м^2». Заменить значение: «36» на «26».

Пункт 11. Графа «Площадь, м^2». Заменить значение: «10» на «12».

Пункт 15. Пятое перечисление. Графа «Площадь, м^2». Заменить значение: «3(4)» на «3».

Таблица В.4. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а В.4 – **Палаты**

Наименование помещений	Площадь на одну койку, м^2
Палаты на одну койку	
Для взрослых и детей старше 7 лет	
1 Интенсивной терапии, в том числе для ожоговых больных, послеоперационные	18
2 Нейрохирургические, ортопедотравматологические, ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного лечения, медико-социальные (в том числе в хосписах), диагностические палаты, палаты для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок	12
3 Индивидуальная родовая палата с кроватью-трансформером	24
4 Индивидуальная родовая палата	30
5 Для взрослых или детей старше 7 лет, с сопровождающим	14
6 Прочие	8
Для детей до 7 лет	
7 Интенсивной терапии, реанимации	18
8 Для новорожденных (изолятор)	6
9 С круглосуточным пребыванием матерей	10
10 Прочие	8
Палаты на две койки и более	
Для взрослых и детей старше 7 лет	

В НАБОР

11 Интенсивной терапии, реанимации	13
12 Послеоперационные	13
13 Нейрохирургические, ортопедотравматологические, ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного лечения, медико-социальные (в том числе в хосписах), диагностические палаты, палаты для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок	8
14 Инфекционные	8
15 Радиологические (для больных с введенными источниками излучения)	8
16 Для взрослых и детей старше 7 лет, с креслом-кроватью для сопровождающего	10
17 Психиатрические и наркологические	6
18 Прочие	6
Для детей до 7 лет	
19 Интенсивной терапии, реанимации	13
20 С дневным пребыванием матерей	7
21 С круглосуточным пребыванием матерей	10
22 Нейрохирургические, ортопедотравматологические, ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного лечения, медико-социальные (в том числе в хосписах), диагностические палаты, палаты для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок	7,5
23 Радиологические (для больных с введенными источниками излучения)	7,5
24 Инфекционные, в том числе туберкулезные	7
25 Прочие	5
Для детей до 1 года, в том числе для новорожденных	
26 Интенсивной терапии для новорожденных	9
27 Для детей с круглосуточным пребыванием матерей	10
28 Для детей с дневным пребыванием матерей	6
29 В палатах без пребывания матерей: на 1 кроватку на 1 кювез	4,5 6

».

Таблица В.5. Пункт 8. Графа «Площадь, м^2». Заменить значение: «6» на «не нормируется».

Таблица В.6. Пункт 3. Графа «Площадь, м^2». Заменить значение: «15» на «14».

Пункт 4. Графа «Площадь, м^2». Заменить значение: «18» на «17».

Пункт 5. Графа «Площадь, м^2». Заменить значение: «18» на «16».

Пункт 25а. Графа «Площадь, м^2». Заменить значение: «22» на «18».

Пункт 27. Графа «Площадь, м^2». Заменить значение: «8» на «7».

В НАБОР

Пункт 48. Графа «Площадь, м^2». Заменить слова: «8 на одно место (ванну), но не менее 12» на «8 на одно место (ванну)».

Пункт 65. Изложить в новой редакции:

«

65 Зал лечебной физкультуры для групповых занятий	5 на одно место

».

Пункт 66. Графа «Площадь, м^2». Заменить слова: «5 на одно место, но не менее 20» на «5 на одно место».

Пункт 78. Графа «Площадь, м^2». Заменить значение: «8» на слова: «Не нормируется».

Пункты 80, 81. Изложить в новой редакции:

«

80 Зуботехническая лаборатория (помещение зубных техников)	7 (4 м^2 на одного техника, но не более 10 техников в одном помещении)
81 Специализированные помещения при зуботехнической лаборатории (полимеризационная, гипсовочная, полировочная, паяльная), помещение лабораторной керамики и металлокерамики	7

».

Пункт 81. Дополнить пунктом 81а в следующей редакции:

«

81а Литейная	4

».

Таблица В.7. Пункт 2. Изложить в новой редакции:

«

2 Кабинет магнитно-резонансной томографии:	
процедурная	В соответствии с техническими требованиями к оборудованию
комната управления магнитно-резонансной томографии	8
подготовительная комната для пациента при кабинете магнитно-резонансной томографии	4
техническая комната	14

».

В НАБОР 8

Таблица В.8. Пункт 3. Графа «Площадь, м^2». Заменить слова: «4 на врача, но не менее 12» на «Не нормируется».

Таблица В.10. Пункт 15. Изложить в новой редакции:

«

15 Инструментально-материальная или помещение для хранения стерильного материала, шовного материала, растворов***	4 на каждую операционную

».

Пункт 21. Графа «Площадь, м^2». Заменить слова: «10, плюс 2 на каждую операционную свыше 4» на «Не нормируется».

Пункт 22. Изложить в новой редакции:

«

22 Кладовая наркозно-дыхательной аппаратуры для стационарных отделений	Не нормируется

».

Пункт 25. Графа «Площадь, м^2». Заменить значение: «8» на «Не нормируется».

Пункт 37. Изложить в новой редакции:

«

37 Помещение для хранения грязного белья и послеоперационных отходов	Не нормируется

».

Пункт 41. Графа «Площадь, м^2». Заменить слова: «1,5 на одно диализное место, но не менее 4» на «Не нормируется».

Пункт 42. Изложить в новой редакции:

«

42 Процедурная на одно кресло для забора донорской крови, плазмафереза, аутоплазмафереза	4 на каждое кресло, но не менее 12

».

Пункт 44. Графа «Площадь, м^2». Заменить значение: «8» на «Не нормируется».

В НАБОР

Таблица В.12. Пункт 70. Графа «Площадь, м^2». Заменить слова: «12 + 6 на каждые 2 должности экспертов свыше 2-х» на «6».

Пункт 80. Изложить в новой редакции:

«

80 Секционная на один стол	18 на один стол и 12 на каждый последующий

».

Пункт 81. Графа «Площадь, м^2». Заменить слова: «10 + 2 на каждый стол свыше 2» на «10».

Пункт 82. Первое перечисление. Графа «Площадь, м^2». Заменить слова: «8 + 3 на каждые 5 должностей свыше 2-х» на «8».

Второе перечисление. Графа «Площадь, м^2». Заменить слова: «8 + 5 на каждые 5 должностей свыше 2-х» на «8».

Пункт 85. Графа «Площадь, м^2». Заменить слова: «10 + 2 на каждые 5 должностей свыше 2-х» на «10».

Приложение Д Состав и площади помещений фельдшерско-акушерских пунктов в зависимости от численности обслуживаемого населения

Таблица Д.1. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а Д.1

Наименование помещения	Площадь помещения, м	
	Население до 800 чел.	Население от 800 чел.
1 Вестибюль-ожидальная	10	12
2 Кабинет приема (с гинекологическим креслом)	20	–
3 Кабинет приема	12	12
4 Гинекологическая смотровая	–	10
5 Процедурная-прививочная	12	–
5.1 Процедурный кабинет	–	10
5.2 Прививочный кабинет	–	10

В НАБОР

6 Перевязочная с возможностью приема экстренных родов*	–	–
7 Материальная (хранение лекарственных средств и чистого белья)	4	4
8 Санитарная комната (хранение медицинских отходов, использованного белья, дезсредств)	–	2
9 Помещение персонала – раздевальная	4	4
10 Уборная, общая для посетителей и персонала, с возможностью использования инвалидом	–	–
11 Уборная для посетителей, с возможностью использования инвалидом*	–	–
12 Уборная для персонала*	–	–
13 Стерилизационная с местом разборки и мытья инструментов	–	6
14 Кабинеты электросветолечения, теплолечения, лазерной терапии, магнитотерапии, кислородной терапии, иглорефлексотерапии, лечения электросном и иные	–	6 на одно место, но не менее 12
15 Аптечный пункт*	–	–
16 Стоматологический кабинет для приезжающего стоматолога*	–	14
17 Палата для временного пребывания пациентов, в том числе родильниц, на одну койку (и одну кроватку) со шлюзом, уборной и тамбуром (с отдельным входом с улицы)*	6 на одно место, но не менее 9	6 на одно место, но не менее 9
18 Постирочная-гладильная*	–	–
* По заданию на проектирование.		

».

Библиография

Библиографическая позиция [7]. Изложить в новой редакции:

«[7] Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 апреля 2025 г. № 140 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов»»».

В НАБОР

Библиографическая позиция [13]. Изложить в новой редакции:

«[13] СанПиН 2.6.4115-25 Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения».

Библиографическая позиция [44]. Исключить.

Библиографическая позиция [46]. Изложить в новой редакции:

«[46] Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2024 г. № 1951 «Об утверждении Положения о классификации средств размещения»».

В НАБОР