Изменение № 3 к СП 500.1325800.2018

(вторая редакция)

ОКС 91.040.10

Изменение № 3 к СП 500.1325800.2018 «Здания полиции. Правила проектирования»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от_____ № _____

Дата введения – 2026–XX–XX

Содержание

Ненумерованный раздел «Требования к проектированию территориальных органов МВД России на районном уровне (ОВД)» исключить.

Ненумерованный раздел «Требования к проектированию изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых, специальных приемников для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, центров временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации и реадмиссии» исключить.

Раздел 9. Исключить.

Раздел 10. Исключить.

Раздел 11. Исключить.

Раздел 12. Исключить.

Ненумерованный раздел «Общие требования к проектированию инженерных систем и устройств» исключить.

Приложение А. Наименование приложения изложить в следующей редакции: «Классы защиты и характеристики конструктивных элементов зданий».

Приложение Б. Исключить.

Приложение Г. Исключить.

Приложение К. Исключить.

Введение

Первый абзац. Изложить в следующей редакции:

«Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.».

Дополнить вторым - пятым абзацами в следующей редакции:

«В соответствии с СП 555.1325800.2025 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» данный свод правил относится к комплексу «Правила проектирования».

Положения настоящего свода правил устанавливают допустимые решения при проектировании зданий служб и органов по охране общественного порядка.

Настоящий свод правил применяется при разработке проектной документации. Использование отдельных положений настоящего свода правил для выбора и обоснования проектных решений, в том числе если такое использование предусмотрено заданием на проектирование, не влечет обязательности применения иных положений настоящего свода правил, не относящихся к соответствующему объекту, решению, условию применения и предмету проверки.

В случаях, когда для подтверждения соответствия проектных решений используются отдельные положения настоящего свода правил, применению

и проверке подлежат только такие положения и непосредственно связанные с ними требования.».

Дополнить восьмым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 3 к настоящему своду правил разработано авторским коллективом ФАУ «ФЦС».».

1 Область применения

Изложить в следующей редакции: «1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование вновь строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства [22]: Здание служб и органов по охране общественного порядка (01.01.005.001), а также помещений указанного назначения, встраиваемых в жилые, общественные и производственные здания.

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на здания и сооружения, предназначенные для размещения экспертно-криминалистических центров, имеющих в своем составе видовые лаборатории для специальных видов экспертиз.».

2 Нормативные ссылки

Абзац двенадцатый. Заменить «ГОСТ 9561-2016» на «ГОСТ 9561-2025».

Абзац тринадцатый. Заменить «ГОСТ 11024-2012» на «ГОСТ 11024-2024».

Абзац четырнадцатый. Заменить «ГОСТ 12504-2015» на «ГОСТ 12504-2025».

Абзац восемнадцатый. Исключить.

Абзац двадцатый. Исключить.

Абзац тридцатый. Исключить.

Абзац тридцатый второй. Исключить.

Абзац тридцатый седьмой. Исключить.

Абзац сорок второй. Исключить.

Абзац пятидесятый. Заменить «ГОСТ 58759-2019» на «ГОСТ 58759-2024».

Абзац пятьдесят второй. Исключить.

Абзац пятьдесят первый. Заменить «ГОСТ 58760-2019» на «ГОСТ 58760-2024».

Абзац пятьдесят пятый. Исключить.

Абзац пятьдесят шестой. Исключить.

Абзац пятьдесят седьмой. Исключить.

Абзац пятьдесят восьмой. Исключить.

Абзац пятьдесят девятый. Исключить.

Абзац шестьдесят. Исключить.

Абзац шестьдесят один. Исключить.

Абзац шестьдесят два. Исключить.

Абзац шестьдесят девятый. Заменить слова «СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с изменениями № 1, № 2)» на слова «СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».

Абзац семьдесят второй. Исключить.

Абзац семьдесят девятый. Заменить слова «СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» (с изменением № 1)» на слова «СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей» (с изменениями № 1, № 2, № 3)».

Абзац восемьдесят третий. Заменить слова «СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (с изменением № 1)» на слова «СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».

Дополнить абзацами девяносто четыре – сто в следующей редакции:

«ГОСТ Р 59998-2022 Устройства противотаранные для обеспечения безопасности от транспортных средств. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 72446-2025 Блоки оконные пулестойкие. Общие технические требования и методы испытаний на противопульную стойкость

СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»

ГОСТ Р 72073.0-2025 Стрелковые объекты. Баллистическая безопасность. Общие технические требования

ГОСТ Р 52212-2004 Тиры стрелковые закрытые. Защита броневая и техническая укрепленность. Общие технические требования

СП 508.1325800.2022 «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила проектирования, строительства и эксплуатации»

СП 542.1325800.2024 «Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов. Правила проектирования»

3 Термины и определения

Пункты 3.1.1 – 3.1.4, 3.1.6 – 3.1.8, 3.1.10 – 3.1.17, 3.1.19 – 3.1.22, 3.1.24, 3.1.25 исключить.

Пункт 3.1.5. Изложить в следующей редакции:

«3.1.5 изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых (ИВС): Здание или обособленное помещение, предназначенное для временного содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Примечание - К объектам, аналогичным по функциям содержания определенных категорий лиц, относятся также специальные приемники для содержания лиц, подвергнутых административному аресту (СПАД), и центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП).».

Пункт 3.1.9. Изложить в следующей редакции:

«3.1.9 контрольно-пропускной пункт (КПП) - специально оборудованное помещение (здание) для осуществления контроля и управления проходом людей и проездом транспортных средств в порядке, установленном пропускным режимом.».

Пункт 3.1.23. Изложить в следующей редакции:

«3.1.23 участковый пункт полиции: обособленное помещение (здание), расположенное на территории административного участка в границах жилой застройки города или сельском поселении, предназначенное для работы участкового уполномоченного.».

Пункт 3.2. Дополнить абзацами тридцать пять – сорок три следующего содержания:

«ДПС – дорожно-патрульная служба;

ИВС – изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых;

ТН – подразделение технического надзора Государственной инспекции безопасности дорожного движения;

РЭП – ремонтно-эксплуатационное подразделение;

УР – подразделение уголовного розыска;

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения;

КХО – комната хранения оружия;

ЭКП – экспертно-криминалистическое подразделение;

СКВ – система кондиционирования воздуха;

ОКП – отдельное строевое подразделение охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;

КП – кавалерийский патруль.

4 Общие положения

Пункт 4.1. Изложить в следующей редакции: «4.1 Здания служб и органов по охране общественного порядка проектируют в соответствии с заданием на проектирование, составленным с учетом положений настоящего свода правил, [1] и [5].».

Пункт 4.2. Абзац первый слово «СП 88.13330» заменить словами «СП 88.13330.2022 (пункт 4.1)», после слова «состав» дополнить словами «, назначение».

Абзац второй. Исключить.

Пункт 4.4. Исключить.

Пункт 4.5. Слова «и земельных участков» исключить.

Подпункт 4.5.1. Изложить в следующей редакции: «4.5.1 Режимные помещения зданий и сооружений служб и органов по охране общественного порядка, в том числе предназначенные для размещения объектов информатизации для обработки информации ограниченного доступа, следует проектировать с учетом требований [16]».

Подпункт 4.5.2. Изложить в следующей редакции: «4.5.2 При проектировании зданий и сооружений служб и органов по охране общественного порядка следует соблюдать требования СП 132.13330».

Пункт 4.5.3. Изложить в следующей редакции:

«4.5.3 Оконные проемы помещений, расположенных на первом и цокольном этажах, а также оконные проемы помещений, подлежащих усиленной защите, следует оборудовать с наружной части металлическими решетками.

Решетки следует изготавливать из стальных прутков диаметром не менее 12 мм или стальных полос сечением не менее 60×5 мм, сваренных в местах пересечения. Размер ячейки решетки должен быть не более 200×100 мм.

Закладные детали для крепления решеток следует закладывать в стену на глубину не менее 100 мм.

В каждом помещении с постоянным пребыванием людей (за исключением камер и помещений для содержания лиц) не менее одной решетки следует предусматривать открывающейся. Открывающиеся решетки должны запираться изнутри помещения.

Форточки и створки оконных блоков, используемые для вентиляции, следует оснащать неснимаемыми металлическими сетками.».

Дополнить пунктами 4.5.4 - 4.5.6 в следующей редакции:

«4.5.4 Для защиты оконных конструкций следует применять материалы и изделия, устойчивость которых к разрушающим воздействиям соответствует классам защиты, установленным в ГОСТ 30826, ГОСТ Р 51242, ГОСТ 72446.

4.5.5 Входные двери в здания служб и органов по охране общественного порядка следует оснащать системой видеонаблюдения с регистратором.

4.5.6 Дверные проемы, подлежащие усиленной защите, следует оборудовать решетчатыми дверями (распашными или раздвижными).».

Пункт 4.6. Исключить.

Пункт 4.7. Изложить в следующей редакции: «4.7 Здания служб и органов по охране общественного порядка следует проектировать с учетом обеспечения доступа для МГН в соответствии с СП 59.13330.».

Пункт 4.9. Слова «нормами СП 51.13330» заменить словами «СП 51.13330 (раздел 9)». Слова «разделах 8 и 12» заменить словами «разделе 8».

Пункт 4.10. Исключить.

Пункт 4.11. Слова «на дополнительную нагрузку» исключить.

Пункт 4.12. Изложить в следующей редакции: «4.12 При проектировании зданий служб и органов по охране общественного следует соблюдать требования к энергетической эффективности согласно [4].».

Пункт 4.13. Абзац первый и второй изложить в следующей редакции: «4.13 Состав, площади и размещение вспомогательных помещений и сооружений следует определять заданием на проектирование.

Вспомогательные помещения следует проектировать с учетом требований, приведенных в таблице 4.1.».

Таблица 4.1. Слова «Нормативный документ» заменить словами «Нормативные документы, которые следует учитывать» Слова «и с учетом 6.14», «СП 158.13330», «залы для собраний, учебных помещений», «СП 118.13330», «(технического имущества, обмундирования, вооружения)», «полиции», «СП 58.13330» исключить. Слова «Приведено в [6], [7], СП 2.1.3678, СП 332.1325800» дополнить словами «(раздел 6), ГОСТ Р 72073.0-

2025, ГОСТ Р 52212-2004». Слова «[8]» заменить словами «СП 56.13330.2021 (подраздел 5.4.4)».

Пункт 4.14. Исключить.

Пункт 4.15. Изложить в следующей редакции:

«4.15 Уборные для личного состава следует проектировать с одинаковым оборудованием для мужчин и женщин из расчета: один унитаз на 15 человек, один умывальник на два унитаза. При численности личного состава в смену не более 10 человек следует проектировать одну уборную с унитазом и умывальником в шлюзе. Санитарные узлы для посетителей проектируют в соответствии с заданием на проектирование, СП 118.13330.2022 (пункт 5.54) и СП 59.13330.2020 (пункт 6.3.7).».

Пункты 4.16.1 – 4.16.3 исключить.

Пункт 4.18. Исключить.

Пункт 4.19. Изложить в следующей редакции: «4.19 Здания и сооружения служб и органов по охране общественного порядка проектируются в виде СРБСС, если это предусмотрено заданием на проектирование. СРБСС следует проектировать с учетом СП 158.13330 (пункт 6.9.1), СанПиН 2.3/2.4.3590, СанПиН 1.2.3685, СП 2.1.3678, [5], [16], [17]».

Таблица 4.2. Исключить.

Пункт 4.21. Исключить.

Пункты 4.22 и 4.23 исключить.

Пункт 4.24. Слово «полиции» заменить словами «служб и органов по охране общественного порядка», слова «[20]» заменить словами «СП 256.1325800».

Дополнить пунктом 4.25 в следующей редакции:

«4.25 При проектировании служб и органов по охране общественного порядка по заданию на проектирование предусматривают защитных ограждающих конструкций для обеспечения безопасного их прикрытия от

атак беспилотных летательных аппаратов по СП 542.1325800.2024 (разделы 5-6).».

5 Категории и показатели штатной численности зданий и комплексов

Раздел 5. Изложить в следующей редакции:

«5 Категории и показатели вместимости зданий и комплексов

5.1 В зависимости от степени потенциальной угрозы объекты подразделяют категории с учетом характеристик, представленных в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Категория зданий и комплексов	Характеристика
I	Комплекс зданий или сооружений, имеющих общую прилегающую территорию (или без таковой) и внешние границы; отдельно стоящее здание или сооружение, имеющие прилегающую территорию (или без таковой), на которых обязательно осуществление круглосуточного ПР
II	Обособленное помещение или группа помещений, расположенных в зданиях или сооружениях, не относящихся к системе ОВД, в которых требуется осуществление ПР и круглосуточного дежурства
III	Отдельно стоящие здания или сооружения, имеющие прилегающую территорию (или без таковой), на которых осуществление круглосуточного ПР необязательно
IV	Обособленное помещение или группа помещений, расположенных в зданиях или сооружениях, не относящихся к системе ОВД, в которых не требуется осуществление ПР и круглосуточного дежурства

Примечание - Объекты, не отнесенные к указанным категориям, классифицируются по ближайшему аналогу с учетом возможного риска и ущерба вследствие противоправного посягательства на них.

5.2 Категорию зданий, сооружений и помещений линейных и территориальных ОВД, а также численность личного состава, для которого они проектируются, следует определять заданием на проектирование с учетом значений, приведенных в таблице Д.1 приложения Д.

5.3 Категорию, численность личного состава и вместимость ИВС, СПАД, ЦВСНП, ЦВСИГ следует определять заданием на проектирование с учетом значений, приведенных в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Наименование	Категория (число мест)			
ИВС	4 (до 26)	3 (26 - 49)	2 (50 - 100)	1 (свыше 100)
СПАД	-	3 (до 50)	2 (50 - 100)	1 (свыше 100)
ЦВСНП	-	3 (до 26)	2 (26 - 50)	1 (свыше 50)
ЦВСИГ	4 (до 26)	3 (до 50)	2 (50 - 100)	1 (свыше 100)

6 Земельные участки и размещение зданий

Раздел 6. Изложить в следующей редакции:

«6.1 Территориальные и линейные ОВД

6.1.1 Здания, сооружения и помещения территориальных ОВД следует размещать в общественно-деловых зонах населенных пунктов.

6.1.2 Здания линейных ОВД следует располагать вблизи или в зданиях железнодорожных, морских и речных вокзалов, аэропортов. При размещении линейных ОВД в указанных зданиях их помещения следует располагать компактно в пределах одного этажа или одного блока.

6.1.3 Земельные участки для нового строительства зданий территориальных ОВД следует выбирать с учетом расположения магистральных улиц и объектов капитального строительства [22]: здание следственных, надзорных органов (01.01.005.002), здание суда (01.01.005.003), здание (сооружение) уголовно-исполнительных учреждений (01.01.005.004).

6.1.4 Площадь земельного участка для размещения здания территориального ОВД следует определять по таблице Д.2 приложения Д, линейного ОВД - по таблице Д.3 приложения Д.

6.1.5 На земельных участках территориальных и линейных ОВД размещают следующие здания и сооружения: здание ОВД; приобъектные стоянки; гараж-стоянка для служебных автомобилей; площадка для задержанного автотранспорта; площадка для построения личного состава; спортивный корпус с тиром; спортивная площадка по заданию на

проектирование; полоса препятствий по заданию на проектирование; помещения для содержания служебных собак с тренировочной площадкой по заданию на проектирование с учетом приложения Ж; КПП; площадка для мусоросборных контейнеров; сооружение для мойки служебных автомобилей по заданию на проектирование.

6.1.6 Число парковочных мест на приобъектных стоянках у здания служб и органов по охране общественного порядка следует принимать по СП 42.13330.2026 (пункты 8.118, 8.119) с учетом СП 59.13330.

При размещении парковочных мест для личного транспорта сотрудников и посетителей следует предусматривать места для зарядки электромобилей, оборудованные зарядными устройствами по СП 42.13330.2026 (пункты 8.118, 8.137).

Стоянки, размещаемые за пределами земельных участков территориальных и линейных ОВД следует проектировать с учетом требований СП 113.13330.2023 (пункт 4.4).

6.1.7 Гараж-стоянка для служебных автомобилей УР должна быть размещена в местах, скрытых от прямой видимости земельного участка территориального ОВД, и иметь специальную цветографическую окраску, соответствующую ГОСТ Р 50574.

6.1.8 Взаимное расположение зданий и сооружений территориальных и линейных ОВД следует принимать в соответствии с приложениями Е, И.

6.1.9 На земельном участке линейного ОВД на водном транспорте помимо зданий и сооружений, указанных в пункте 6.1.7, размещают причальные стенки и причалы для служебных катеров, ангар для их хранения, КПП для водных средств. Размеры ангаров и причалов определяются заданием на проектирование.

6.1.10 Для защиты линейного ОВД, указанного в пункте 6.1.9, со стороны акватории следует организовывать зону отторжения по берегу и поверхности водоемов. Зоны отторжения на поверхности водоемов могут быть постоянными и сезонными.

6.1.11 Для постоянной охраны акватории на всем протяжении зоны отторжения или на отдельных уязвимых участках следует предусматривать подводные проволочные, сетчатые или боновые заграждения и другие технические средства охраны, предусмотренные заданием на проектирование.

В летний период зону отторжения на поверхности водоема следует оборудовать: устройствами для обозначения внутренней и внешней границ зоны; ориентировочными устройствами для плавсредств; сооружениями для размещения постов.

6.1.12 В районах, где водная поверхность акватории в зимний период покрывается льдом, зону отторжения следует оборудовать по льду водоема аналогично зоне отторжения по периметру объекта.

6.1.13 Ограждения и системы охранной сигнализации, устанавливаемые на льду, должны быть сборно-разборными.

6.1.14 Внешние и внутренние границы зоны отторжения на водной поверхности следует обозначать предупредительными знаками, устанавливаемыми на бакенах, буях, плотах и сваях. Бакены, буи, плоты устанавливают с помощью якорей, свайные опоры забивают в дно водоема.

6.1.15 В зоне отторжения, примыкающей к водоему, следует оборудовать пост.

6.1.16 Для организации КПП на берегу водоема следует предусматривать причальные сооружения и ворота для пропуска плавсредств. В качестве ворот для пропуска плавсредств используют бакены (буи) оранжевого цвета или красного и белого цветов, установленные на водоеме по линии предупредительных знаков. Бакены и буи, обозначающие ворота ограждений, с внутренней и внешней стороны следует оборудовать сигнальными фонарями и специальной окраской.

6.1.17 На акваториях посты допускается размещать на островах или искусственных сооружениях. Для размещения постов могут быть

использованы: на мелких водоемах – насыпные островки, помосты на сваях, плоты; на глубоких водоемах – понтоны или плоты.

6.1.18 Инженерно-техническое оборудование поста, расположенного на искусственном сооружении, должно включать: ограждение площадки; постовую будку; спасательные средства.

6.1.19 На земельном участке РЭП и ТН размещают следующие здания и сооружения: служебное здание, гараж-стоянку для хранения экзаменационных автомобилей и передвижных пунктов технического контроля автотранспорта, технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств, в том числе транспортных средств МГН, места для ожидания (с посадочными местами под навесом), приобъектную стоянку.

6.1.20 Конфигурация и размер площадки для построения личного состава определяются с учетом расчетной площади 4 $м^2$/чел, но не менее 200 $м^2$ на здание территориальных и линейных ОВД.

6.1.21 Земельные участки территориальных и линейных ОВД должны быть ограждены по периметру и иметь основной въезд с КПП и запасной въезд. Благоустройство земельных участков следует предусматривать с учетом СП 508.1325800.2022 (раздел 5).

6.1.22 Ограждение земельного участка должно быть кирпичным, высотой не менее 3 м и толщиной не менее 0,25 м или из сборных железобетонных конструкций аналогичной высоты, оборудованным по верху инженерным заграждением.

Для территориальных и линейных ОВД, расположенных в населенных пунктах, по заданию на проектирование допускается устанавливать:

- декоративные ограждения, изготовленные в виде сварной металлической рамы с заполнением из трубы сечением не менее 25×25 мм, толщиной стенки трубы сечением не менее 3 мм, с ячейкой не более 150×500 мм, сварным соединением в местах пересечения прутков. Ограждение должно быть установлено на железобетонный фундамент, выполненный в

виде бетонированного цоколя высотой над уровнем грунта не менее 0,5 м, с заглублением в грунт не менее 0,5 м;

- сварную сетчатую панель, изготовленную из стальной проволоки диаметром от 6 мм, сваренную в пересечениях с ячейкой не более 50×250 мм. Верхняя часть заграждения оканчивается штырями высотой 25 мм. Заграждение крепят на металлическую опору – прямоугольную профильную трубу сечением не менее 82×80 мм, которую устанавливают на ленточный железобетонный фундамент;

- сварную решетку, изготовленную из стальных прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм, сваренную в пересечениях с ячейкой не более 150×500 мм. Решетки приваривают к прочно заделанным в фундамент на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм (к закладным деталям из стальной полосы не менее 100×50×6 мм, пристреливаемым четырьмя дюбелями), с шагом не более 500×500 мм.

6.1.23 Ворота территориальных и линейных ОВД должны быть высотой не менее 2,5 м, а в районах с глубиной снежного покрова более 1 м – не менее 3 м.

Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении. Расстояние между дорожным покрытием и нижним краем ворот должно быть не более 0,1 м.

Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для предотвращения произвольного открывания (движения).

При открывании ворот и калиток «наружу» на стороне петель должны быть установлены торцевые крюки (анкерные штыри), препятствующие снятию ворот и калиток в случае срывания петель или механического повреждения. Торцевые крюки должны быть изготовлены из стального прутка диаметром не менее 8 мм.

6.1.24 На калитки, ворота устанавливают устойчивые к повышенной влажности, низким температурам замки: не менее двух накладных или врезных замков и не ниже 3-го класса устойчивости к вскрытию по ГОСТ

5089, либо один замок 3-го класса и навесной замок, защищенный конструктивно от перепиливания дужки, сбивания и воздействий рычажным инструментом.

6.1.25 С внешней стороны ворот на объектах категорий I и III для ограничения скорости движения автотранспорта следует устанавливать искусственные неровности, противотаранные устройства, бетонные блоки, столбы или шлюзовые системы ворот.

6.1.26 Над воротами и калитками по заданию на проектирование предусматривают дополнительное ограждение для усиления основного ограждения. Козырьковое заграждение устанавливают на основное ограждение в виде сварной сетчатой панели или стоек, на которых закрепляют колючую проволоку или объемную (плоскую) стальную из оцинкованной АКЛ.

6.1.27 На объектах, для которых установлен пропускной режим, оборудуется КПП в специально построенных (выделенных) зданиях или при входе в охраняемое помещение.

Состав и оборудование КПП определяются заданием на проектирование с учетом требований [21].

6.1.28 При организации доступа на объект и в охраняемое помещение ворота, калитки, двери, турникеты или шлагбаумы следует располагать последовательно на расстоянии, обеспечивающем размещение между ними одного человека или одной единицы транспортного средства, образуя шлюз.

Освещенность внутри КПП должна быть не менее 20 лк, проходных коридоров и внутри будок охраны КПП – 75 лк, досмотровой площадки – 30 лк.

Все входы в помещение КПП, а также управляемые преграждающие конструкции оборудуются замковыми устройствами и средствами ОС.

В КПП оборудуют кабины для сотрудников численностью не менее максимального числа постов, выставляемых в течение суток на данном КПП.

В непосредственной близости от каждой из кабин для сотрудников КПП оборудуют коридор для прохода людей.

Коридор оборудуют турникетом (калиткой) с управляемыми из кабины КПП замковыми (запирающими) устройствами.

В кабинах устанавливают средства постовой связи, а также средства ТС, которые размещают скрытно. Все КПП должны быть оборудованы средствами теленаблюдения.

Кабины КПП должны обеспечивать защиту от поражения огнем стрелкового оружия не ниже класса защиты по пулестойкости Бр-4 по ГОСТ Р 51112.

Кабину часового по охране КПП устанавливают в его охраняемой части.

6.1.29 КПП для пропуска транспорта на объект располагаются с внешней или внутренней стороны на периметре объекта.

Ограждение транспортного КПП, калитки в нем, а также основные и вспомогательные ворота оборудуются замковыми устройствами и средствами ОС, а калитки кроме этого – запирающими устройствами и средствами постовой телефонной связи. Если интенсивность движения автомобильного транспорта превышает 10 машин в час, ворота оборудуют электроприводами.

Для досмотра транспорта на КПП должны быть оборудованы кабины сотрудников полиции, досмотровые площадки, эстакады, досмотровые ямы. На эстакадах, вышках, в досмотровых ямах и у основных ворот устанавливают скрытые кнопки экстренного вызова тревожно-вызывной сигнализации.

Допускается для досмотра транспорта снизу и сверху вместо досмотровых эстакад, вышек и ям применять средства охранного телевидения, мониторы которых устанавливают в помещениях сотрудников КПП.

Для контроля подъезжающего транспорта и прибывающих граждан сплошные ворота и входные двери на территорию объекта должны быть

оборудованы смотровыми окошками или «глазками», домофонами, видеодомофонами или телевизионными камерами.

На расстоянии 1–2 м от вспомогательных ворот на транспортных КПП или вне их должны быть установлены противотаранные устройства.

6.2 Участковые пункты полиции и стационарные пункты ДПС

6.2.1 Участковый пункт полиции следует располагать в границах административного участка, либо на границе смежных административных участков.

При размещении участкового пункта полиции во встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов следует предусматривать самостоятельный вход.

6.2.2 Вход в участковый пункт полиции следует оборудовать двумя дверями: наружная дверь (металлическая либо деревянная толщиной не менее 40 мм, обитая с наружной стороны листовой сталью) и внутренняя дверь (металлическая решетчатая).

Участковый пункт полиции следует оснащать охранной сигнализацией.

6.2.3 В сельских населенных пунктах допускается блокировать участковый пункт полиции с жилым помещением участкового уполномоченного. На земельном участке следует предусматривать гараж для служебного автомобиля.

6.2.4 Стационарные пункты ДПС проектируют с учетом ГОСТ Р 52766.

6.3 ИВС, СПАД, ЦВСНП, ЦВСИГ

6.3.1 При размещении зданий ИВС, СПАД, ЦВСНП, ЦВСИГ до промышленных предприятий, учреждений, складских, жилых, общественных зданий следует обеспечивать расстояние не менее 30 м, если иное не предусмотрено заданием на проектирование.

Для исключения визуальных и голосовых контактов и просмотра зданий ИВС, СПАД, ЦВСИГ их располагают боковым фасадом к магистральным улицам и дорогам с соблюдением требований пожарной безопасности.

6.3.2 При размещении ИВС, СПАД на земельном участке ОВД, их блокируют или соединяют переходом со зданием ОВД. Такое размещение допускается при соблюдении следующих условий:

- блоки камер ИВС и помещения для арестованных в СПАД должны быть раздельными;

- прогулочные дворы, дезинфекционные камеры, санпропускники, медицинские части, помещения для свиданий и другие вспомогательные помещения допускается объединять с расчетом их вместимости на общее количество содержащихся лиц в ИВС и СПАД;

- служебные помещения допускается объединять.

6.3.3 При размещении ЦВСНП и ЦВСИГ на земельном участке ОВД, их здания не подлежат блокировке и соединению переходами с другими зданиями. Территория ЦВСНП и ЦВСИГ в составе общего участка с ОВД должна быть выделена ограждением высотой не менее 3 м и иметь отдельный выход.

6.3.4 Площадь земельного участка для размещения зданий ИВС, СПАД, ЦВСНП, ЦВСИГ следует определять по таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Параметры земельных участков зданий ИВС, СПАД, ЦВСНП, ЦВСИГ

Наименование	Категория	Вместимость, мест	Площадь земельных участков, га
ИВС	4	До 26	До 0,5
	3	От 26 до 50	0,5 - 0,7
	2	От 50 до 100	0,7 - 0,85
	1	Свыше 100	Свыше 0,85
СПАД	3	До 50	До 0,7
	2	От 50 до 100	0,7 - 0,85

	1	Свыше 100	Свыше 0,85
ЦВСНП	3	До 25	До 0,5
	2	От 26 до 50	0,5 - 0,8
	1	Свыше 50	Свыше 0,8
ЦВСИГ	4	До 26	До 0,5
	3	От 26 до 50	0,5 - 0,7
	2	От 50 до 100	0,7 - 0,85
	1	Свыше 100	Свыше 0,85

6.3.5 Здания ИВС, СПАД, ЦВСНП, ЦВСИГ размещают на земельном участке с учетом разделения их на здания основного и вспомогательного назначения.

В зоне зданий (помещений) основного назначения, следует размещать здания (помещения) открытого или закрытого шлюза для пропуска автотранспорта, блока помещений дежурной службы, блока для содержания задержанных лиц, блока приемного отделения с санпропускником и помещением карантина, медицинского отделения, инфекционного изолятора, помещения приема пищи, прогулочных дворов.

В зоне зданий (помещений) вспомогательного назначения размещаются здания (помещения) администрации, блока приема, досмотра и хранения посылок и передач, блока (помещения) для посетителей, блока хозяйственного обеспечения и приготовления (разогрева) пищи.

Вспомогательные здания и сооружения, за исключением КПП не допускается располагать ближе 4 м от охраняемого контура ИВС, СПАД, ЦВСНП и ЦВСИГ.

6.3.6 Земельные участки ИВС, СПАД, ЦВСНП и ЦВСИГ ограждаются по всему периметру.

6.3.7 Ограждение периметра подразделяют на основное, дополнительное и предупредительное.

Основное ограждение должно быть железобетонным, высотой не менее 4,5 м. Ограждение должно быть установлено на железобетонный фундамент, выполненный в виде бетонированного цоколя высотой над уровнем грунта не менее 0,5 м, с заглублением в грунт не менее 0,5 м. При въезде на территорию в ограждении предусматриваются раздвижные или распашные ворота.

Ворота должны быть высотой не менее 2,5 м, а в районах с глубиной снежного покрова более 1 м – не менее 4,5 м для ИВС, СПАД. Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении. Расстояние между дорожным покрытием и нижним краем ворот должно быть не более 0,1 м.

Дополнительное ограждение следует устанавливать на крышах одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению или являющихся составной частью периметра для усиления основного ограждения.

Предупредительное ограждение следует предусматривать на объектах, расположенных за границами населенных пунктов. Предупредительное ограждение следует предусматривать с внешней и (или) внутренней стороны основного ограждения. На предупредительном ограждении, высота которого должна быть не менее 1,5 м, через каждые 50 м следует размещать информационные таблички «Не подходить! Запретная зона» и предупредительные знаки.

Предупредительное ограждение должно быть просматриваемым и изготовлено из штакетника или металлической сетки.

6.3.8 Ограждение КПП следует предусматривать сетчатым забором высотой не менее 2,5 м.

6.3.9 В случае если часть здания выходит на неохраняемую территорию, перед зданием следует установить по краю тротуара железобетонные блоки, закамуфлированные под цветник, или установить железобетонные столбики высотой не менее 0,5 м над уровнем грунта диаметром не менее 0,25 м и расстоянием между столбиками 1,25–1,5 м. Столбики должны быть

забетонированы на глубину не менее 0,5 м. Вертикальная разметка осуществляется в виде сочетания черных и белых полос на боковых поверхностях ограждений (блоках, столбиках).

6.3.10 По периметру зданий и сооружений, входящих в инфраструктуру ЦВСНП и ЦВСИГ и являющихся объектами их жизнеобеспечения, возводится основное ограждение с охранно-тревожной сигнализацией. Основное ограждение должно обеспечивать возможность установки и монтажа на нем средств видеонаблюдения и обнаружения. Все коммуникации, размещенные на основном ограждении, прокладываются способом скрытой проводки по полотну ограждения и далее по земле до основных кабель-каналов, расположенных на противопобеговом заграждении. Требования к коммуникациям определяются заданием на проектирование.

6.3.11 Прогулочные дворы для ИВС, СПАД, ЦВСНП и ЦВСИГ располагают на уровне первого (цокольного) этажа основных зданий (в случае невозможности такого размещения - на крыше здания). Прогулочные дворы должны быть обеспечены переходами либо примыкать вплотную к торцам зданий.

6.3.12 При проектировании ЦВСИГ для несовершеннолетних (детей) следует предусматривать игровую площадку, отделенную от прогулочных дворов металлической сеткой высотой 3 м с индивидуальным входом. Количество малых форм устанавливают заданием на проектирование.

6.3.13 Для защиты от атмосферных осадков в прогулочных дворах со стороны наружной стены предусматривается козырек (навес) с учетом обеспечения полного обзора за лицами, находящимися на его территории.

6.3.14 Конструкция полов прогулочных дворов должна обеспечивать отвод атмосферных осадков. Прогулочные дворы на уровне первого этажа располагаются со стороны помещений камер либо помещений арестованных.

6.3.15 Ограждения и разделяющие перегородки прогулочных дворов выполняются железобетонными, высотой не менее 3 м. По верху ограждения

прогулочных дворов следует устанавливать металлическую решетку, покрытую проволочной сеткой.

6.3.16 Площади прогулочных дворов определяют из расчета 4,0 м^2/чел. на 25% расчетного числа мест в ИВС и СПАД, но не менее 12 м^2. Над прогулочными дворами следует оборудовать помост с отдельным входом с навесом для постового.

6.3.17 На земельном участке ЦВСНП следует предусматривать размещение физкультурных и игровых площадок на полную вместимость центра. Каждую площадку ограждают металлической сеткой с индивидуальным входом. Высоту ограждения следует принимать 2,5 м. Число игровых площадок определяется заданием на проектирование.

6.3.18 На земельном участке ЦВСИГ размещаются физкультурные площадки на полную вместимость центра, а также игровая площадка. Общее количество площадок определяется заданием на проектирование. Каждую площадку ограждают металлической сеткой высотой 2,5 м, с индивидуальным входом.

6.3.19 Периметр земельного участка ИВС, СПАД, ЦВСНП и ЦВСИГ следует оборудовать основным и дополнительным охранным освещением.

Типы, количество, высота размещения осветительных приборов, интервал между стойками (мачтами) определяются проектом с учетом обеспечения стабильной работы видеокамер (исключение засветок) и обеспечения освещенности территории специального учреждения, включая верхний срез основного ограждения, и прилегающей к ней внутренней территории.

6.3.20 Для дистанционного наблюдения за содержащимися лицами и контроля за несением службы нарядами в помещениях дежурных и кабинетах начальников данных подразделений размещаются видеоконтрольные устройства.

Системы видеонаблюдения устанавливаются в прогулочных дворах, на крышах и стенах корпуса специального учреждения, на территории,

прилегающей к зданию, а также на периметральном ограждении земельного участка.

6.3.21 Здания и сооружения основного назначения оборудуются противопобеговым заграждением из металлических конструкций.

Верх противопобегового заграждения должен быть оборудован наклонным козырьком из конструктивных элементов, аналогичных элементам ограждения.

Для повышения задерживающих свойств противопобегового заграждения возможно размещение на нем третьего ряда АКЛ со стороны запретной зоны.

Для монтажа кабельных линий по противопобеговому заграждению со стороны основного ограждения предусматриваются металлические закрывающиеся короба.

6.3.22 Электростанции резервного питания располагаются вне территории основной зоны зданий.

6.4 Здания складского назначения, предназначенные для хранения вооружения и боеприпасов

6.4.1 Складские комплексы предусматривают в целях организации хранения вооружения и боеприпасов для нужд МВД России.

6.4.2 Складской комплекс следует размещать с учетом требований [1] и [23].

6.4.3 Состав объектов складского комплекса устанавливают заданием на проектирование.

В составе складского комплекса предусматривают: здание склада боеприпасов, вооружения, площадку технического осмотра боеприпасов, оборудованную навесом; открытые площадки или площадки, оборудованные навесами, для хранения бронированных боевых машин и специальной техники; площадку временного складирования порожней тары; периметр охраны (запретную зону) складского комплекса; КПП.

6.4.4 Здание склада боеприпасов следует проектировать отдельно стоящим, одноэтажным и располагать на расстоянии не менее 50 м от других зданий и сооружений. Наличие в здании подвала, технических этажей не допускается.

7 Состав и площади помещений

Раздел 7. Изложить в следующей редакции:

«7.1 Территориальные и линейные ОВД

7.1.1 Минимальная площадь помещений для размещения личного состава ОВД определяется по приложению Д.

Вместимость рабочего помещения следует предусматривать не более шести человек, если иное не установлено заданием на проектирование. При наличии в структурном подразделении не более трех человек для них отводится одно рабочее помещение по минимальной норме 8,0 м^2/место.

7.1.2 Состав и площади помещений ОВД, а также РЭП и ТН следует принимать в соответствии с таблицами Д.4 - Д.6 приложения Д, если иное не установлено заданием на проектирование.

7.1.3 Состав помещений ЭКП в ОВД определяется заданием на проектирование с учетом [15] и таблиц Д.4, Д.6 приложения Д.

7.1.4 В подразделениях ОВД с кабинетами для приема граждан следует предусматривать помещения (место) для ожидания. Ожидальные следует организовывать за счет расширения коридоров до 2,4 м, создания карманов-холлов при коридорах, системы холлов и другими приемами.

7.1.5 В составе помещений гаража для территориальных ОВД следует предусматривать помещения ЭКП в составе: для отдела 1-й – 2-й категорий – механическая мастерская – 18 м^2 и два бокса, для отдела 3-й – 4-й категорий – мастерская – 15 м^2 и один бокс. В боксах размещается передвижная лаборатория на базе микроавтобуса.

7.1.6 При размещении ГИБДД вне здания ОВД, в том числе совместно с РЭП, следует предусматривать дежурную часть в соответствии с заданием на проектирование.

7.1.7 В здании ОВД следует проектировать столовую закрытого типа с числом посадочных мест, равным 75 % штатного состава, с учетом двух посадок. При расчетной вместимости пункта питания менее 75 мест следует предусматривать по заданию на проектирование столовую-раздаточную. Производственное оборудование столовых должно иметь автономное электроснабжение.

Пункт 7.8 считать пунктом 7.1.8.

7.2 Участковые пункты полиции и стационарные пункты ДПС

7.2.1 Состав и площади помещений участкового пункта полиции следует принимать по таблицам И.1 и И.2 приложения И.

7.3 ИВС, СПАД, ЦВСНП, ЦВСИГ

7.3.1 Расчетная площадь помещений ИВС, СПАД, ЦВСНП и ЦВСИГ принимается по заданию на проектирование исходя из следующих минимальных норм на одно место:

- камеры ИВС и помещения арестованных СПАД (не менее 2 чел) – 4,0 $м^2$ без учета площадей, необходимых для размещения санитарного узла (1,76 $м^2$);

- карцеры ИВС – 6,0 $м^2$;

- прогулочные дворы ИВС и СПАД – 4,0 $м^2$ с учетом одновременного нахождения на прогулке 25 % расчетного числа мест в ИВС и СПАД;

- медицинские изоляторы – 7,0 $м^2$;

- спальня в ЦВСНП и ЦВСИГ (не более 6 чел в помещении) – 6,0 $м^2$, гардероб и санитарный узел при спальных в ЦВСНП и ЦВСИГ – 3,5 $м^2$.

Площадь камер и карцеров включает санитарный узел габаритами 1,6×1,1 м.

7.3.2 Состав и площади помещений ИВС, СПАД, ЦВСНП и ЦВСИГ следует принимать в соответствии с таблицами Д.7–Д.10, а при размещении на одном участке с ОВД – с учетом 6.3.2 – 6.3.3.

7.3.3 Здания высотой два этажа и более, при отсутствии в них лифтов должны быть оборудованы грузовыми подъемниками.

8 Расположение и оборудование помещений

Раздел 8. Изложить в следующей редакции:

«8.1 Территориальные и линейные ОВД

8.1.1 Дежурные части ОВД следует располагать на первых этажах зданий смежно с вестибюлями основного входа. Защищенность их помещений обеспечивается согласно требованиям 4.5 и настоящего раздела.

С внутренней стороны окон в помещениях дежурных частей устанавливают металлические (стальные) складные ставни толщиной не менее 6 мм с бойницами размерами 70×200 мм.

Входная дверь в дежурную часть должна быть из листовой стали толщиной не менее 6 мм с обшивкой с двух сторон деревянными рейками.

8.1.2 Помещения ЛРП, РЭП следует располагать на первых этажах зданий ОВД, изолированно от помещений других подразделений, с отдельными входами для граждан.

8.1.3 Помещения ЭКП следует размещать на верхних этажах зданий ОВД изолированным блоком. Помещения для экспериментального отстрела огнестрельного оружия и взрывной камеры следует располагать в цокольном этаже или подвале с оборудованием принудительной вентиляцией.

8.1.4 Помещения УР должны быть размещены компактно в здании, выше первого этажа. Входная дверь в помещения УР должна быть оборудована домофоном и контактным магнитным ключом или с пульта дежурного по подразделению.

8.1.5 Залы собраний и обеденные залы столовых следует размещать не выше второго этажа.

8.1.6 В вестибюле основного входа в здании ОВД следует предусматривать специально оборудованное рабочее место постового, выполняющего контрольно-пропускные и охранные функции. Планировочное решение должно исключать возможность визуального контроля и обстрела постового с улицы. Дополнительные выходы из здания (минуя вестибюль и дежурного по ОВД) должны быть закрыты на внутренний замок и иметь систему видеонаблюдения с регистратором.

8.1.7 В помещении оперативного дежурного следует размещать: пульты связи и средства отображения информации, АРМ для сотрудников дежурной смены с ловушкой для сброса ключей (далее – ключеулавливатель) от КХО. Устройство ловушки должно исключать ее демонтаж без специальных приспособлений.

В проеме помещения со стороны вестибюля устраиваются открывающееся малогабаритное окно и переговорное устройство.

Расположение помещения оперативного дежурного должно обеспечивать: обзор вестибюля и основного входа в здание через глухое остекленное окно, прямую связь с комнатой хранения оружия и боеприпасов, визуальный контроль за входами в комнаты хранения средств индивидуальной защиты, оперативной и криминалистической техники, средств связи, а также за помещениями для содержания задержанных лиц.

Размещение рабочих мест оперативного дежурного и его помощника должны исключать возможность их обстрела через дверной проем основного входа и через оконный проем в вестибюле основного входа.

8.1.8 Помещение оперативного дежурного должно быть расположено относительно других помещений таким образом, чтобы проход сотрудников ОВД через него был минимальным, а движение других лиц было исключено.

8.1.9 В помещении оперативного дежурного также размещаются кабины для радиооператора, помощников оперативного дежурного по «102», факсимильной связи и телетайпа, которые должны быть отделены друг от

друга и от зала (комнаты) оперативного дежурного остекленными экранами высотой 1,5 м.

8.1.10 Зал системы управления нарядами предназначен для работы сотрудников и персонала системы по управлению нарядами.

Площадь зала, его оборудование и оснащение должны обеспечивать работу до 10 сотрудников.

В зале размещаются помощники оперативного дежурного по управлению нарядами и радиооператоры, которые должны иметь визуальный контакт через остекленные перегородки. На стенах следует предусмотреть пространство для размещения (крепления) мониторов, на которые выводится оперативно значимая информация.

8.1.11 Зал оперативного управления предназначен для работы оперативного штаба по управлению силами и средствами подразделений территориальных ОВД и взаимодействующих органов при введении в действие плана действий при чрезвычайных обстоятельствах по специальным сигналам.

Площадь зала, его оборудование и оснащение устанавливается заданием на проектирование и должна обеспечивать работу до 30 сотрудников.

8.1.12 В комнате связи устанавливают оборудование и оснащение в соответствии с заданием на проектирование.

Комнату связи следует размещать смежно с комнатой операторов ПЭВМ и инженера-электронщика, вблизи зала оперативного дежурного и кабинета начальника дежурной части.

8.1.13 Для хранения оружия и боеприпасов в подразделениях следует предусматривать КХО. Комната должна быть расположена смежно с залом (комнатой) оперативного дежурного и иметь входную дверь из этого помещения.

Размещение КХО должно исключать возможность просмотра и обстрела ее двери из вестибюля основного входа.

Устройство в КХО оконных проемов (за исключением окна для выдачи оружия) в наружных и внутренних стенах не допускается.

Для выдачи оружия и боеприпасов следует устраивать окно размерами не более 22×32 см на высоте 110 - 150 см от уровня пола, выходящее в комнату для чистки оружия. Дверцу окна следует предусматривать металлическую и оборудовать надежным запором.

В КХО должны быть предусмотрены шкафы для хранения:

- боевых и учебных автоматов, снайперских и спортивных винтовок, специальных карабинов. Шкаф оборудуется арматурой и гнездами для постановки и вынимания оружия, а также гнездами для штыков автоматов;

- табельного оружия, боеприпасов к пистолетам исходя из численности личного состава;

- боеприпасов боевого запаса, боевых и малокалиберных патронов;

- изъятого, добровольно сданного и найденного оружия;

- оружия, признанного вещественным доказательством (отдельный шкаф);

- оружия, принятого на временное хранение.

Внутренние стены КХО должны быть из кирпича или железобетона толщиной не менее 380 мм. Стены толщиной менее 380 мм следует укреплять арматурной сеткой диаметром не менее 16 мм и размерами ячейки 100×100 мм с последующим оштукатуриванием. Комнату оборудуют принудительной вентиляцией.

Дверь в КХО следует предусматривать металлическую с установлением двух замков, один из которых задвижной. Дверной проем дополнительно с внутренней стороны КХО оборудуется металлической решетчатой дверью из прутка диаметром не менее 16 миллиметров с размером ячеек не более 150 × 150 мм, усиленным по периметру и диагоналям стальным профилем толщиной стенок не менее 3 мм и шириной полок (сторон) не менее 50 мм.

Металлическая решетчатая дверь оборудуется навесным замком.

8.1.14 Комнату для чистки оружия следует располагать смежно с КХО. Вход в комнату следует предусматривать из коридора дежурной части или вестибюля.

Устройство оконных проемов в наружных стенах комнаты для чистки оружия не допускается.

Внутренние стены комнаты следует проектировать из железобетона толщиной не менее 160 мм или кирпича толщиной не менее 250 мм. При этом кирпичные стены толщиной менее 380 мм следует укреплять арматурной сеткой диаметром 8 мм и размерами ячейки 100×100 мм с последующим оштукатуриванием. Комнату для чистки оружия оборудуют принудительной вентиляцией.

В комнате для чистки оружия размещают столы с пулеуловителями, закрывающийся металлический ящик для сбора промасленной ветоши, бачок со смазкой, оборудованный разборным краном, первичные средства пожаротушения.

8.1.15 В дежурных частях для хранения средств защиты и связи, оперативной и криминалистической техники следует предусматривать две отдельные комнаты.

Комнаты размещают у зала оперативного дежурного. Требования защищенности к двери в комнаты и запирающие устройства – в соответствии с приложением А.

Комнаты оборудуют стеллажами и металлическими шкафами для размещения средств и техники. В комнате для хранения специальных защитных средств следует предусматривать примерочную кабину.

Комната для хранения специальных средств должна оборудоваться приточно-вытяжной вентиляцией.

Дверь в комнату для хранения специальных защитных средств должна выходить в зал оперативного дежурного. Для выдачи специальных защитных средств следует предусматривать окно, выходящее в коридор.

8.1.16 Аппаратная должна быть непроходной, иметь естественное освещение и вентиляцию. Стены аппаратной должны быть облицованы звукопоглощающими материалами. Аппаратная оборудуется в соответствии заданием на проектирование.

8.1.17 Кабинет начальника дежурной части следует проектировать вблизи комнаты связи и оборудовать в соответствии заданием на проектирование.

8.1.18 Кабинет начальника смены (старшего дежурной смены) следует размещать смежно с залом оперативного дежурного и оборудовать в соответствии с заданием на проектирование.

8.1.19 Комната операторов ПЭВМ и инженера-электронщика должна быть расположена смежно с кабинетом начальника дежурной части и оборудуется в соответствии с заданием на проектирование. Стены и перегородки комнаты выполняются из звукопоглощающих материалов.

8.1.20 Площадь комнаты следственно-оперативной группы, ее оборудование (в том числе прямой телефонной связью, выведенной в зал (комнату) оперативного дежурного) и оснащение должны обеспечивать работу до 6 сотрудников.

8.1.21 Комната отдыха дежурного наряда предназначена для организации кратковременного отдыха дежурного наряда в помещениях дежурных частей. Площадь комнаты определяется на половину численности суточного наряда из расчета 6,0 $м^2$ на одного отдыхающего. Стены и перегородки комнаты выполняются из звукопоглощающих материалов.

Комната должна иметь естественное освещение и вытяжную вентиляцию с естественным побуждением. Комната оборудуется в соответствии с заданием на проектирование.

8.1.22 Бытовая комната и кладовая оборудуются в соответствии с заданием на проектирование.

Бытовая комната предназначена для гардероба и чистки спецодежды отряда. Кладовая предназначена для хранения постельного белья и вещей задержанных лиц.

8.1.23 В дежурной части ОВД в непосредственной близости от рабочих мест оперативного дежурного и его помощника следует оборудовать не менее трех помещений, предназначенных для раздельного содержания задержанных лиц (мужчин, женщин и несовершеннолетних) (далее – помещения для задержанных).

Помещения для задержанных должны иметь площадь не менее 12 м2.

В стене помещений для задержанных, со стороны комнаты оперативного дежурного, устраивается проем высотой не менее 2 м и максимально возможной ширины, который заполняется решетчатой перегородкой с решетчатой дверью. Перегородка и дверь выполняются из листовой стали 60×12 мм с размерами ячейки 200×200 мм. Каждую ячейку заполняют наглухо прикрепленным прозрачным оргстеклом толщиной не менее 5 мм. Размер полотна двери – 0,75×1,9 м. Двери устанавливаются без ручек с внутренней стороны, открываются наружу и закрываются на засов (задвижку). Навесные и другие замки для запирания дверей не допускаются. Стены помещений для задержанных гладко штукатурятся.

8.1.24 Помещения для задержанных должны иметь в наружных стенах окна шириной 0,9 м и высотой 0,6 м. Низ окна располагают на высоте не менее 1,6 м от уровня пола. Внутреннее остекление следует предусматривать из армированного стекла, а наружное – из стекла типа «Мороз».

В оконных проемах вместо подоконников следует устраивать откосы с закругленными краями. В окнах устанавливают решетки согласно 4.5.3.

8.1.25 Внутри помещений для задержанных не должно быть выступающих труб, креплений, а также предметов, которые могут быть использованы задержанными для самоубийства или нападения на сотрудников ОВД. Радиаторы отопления в комнате для задержанных защищаются кожухами из листового железа или решетками без острых

выступов. Электропроводку следует прокладывать скрыто. Инженерные коммуникации проводят скрытым способом или размещают вне помещений.

8.1.26 В помещении для задержанных следует устанавливать скамьи размерами не менее 800×2000 мм, основание которых прочно соединяется с полом. Все боковые поверхности скамей от краев до пола обшиваются досками.

8.1.27 Помещение для разбирательства с задержанными за административные правонарушения должно находиться под непосредственным наблюдением из зала (комнаты) оперативного дежурного и размещаться в непосредственной близости к помещениям для содержания задержанных. Ограждающие конструкции должны обеспечивать повышенную звукоизоляцию.

Помещение для разбирательства с задержанными за административные правонарушения оборудуются в соответствии с заданием на проектирование.

8.1.28 Кабинеты и комнаты подразделений РЭП и ЛРП оборудуют в соответствии с заданием на проектирование.

Комнаты хранения специальной документации (бланков строгой отчетности) должны иметь металлические двери и оборудоваться системой сигнализации.

Помещения для контрольного отстрела нарезного оружия оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией.

8.1.29 Комнату психологической разгрузки и классы для служебной подготовки, комнаты воспитательной работы, информации и досуга размещают и оборудуют заданием на проектирование.

8.1.30 При входе в дежурную часть и здание ОВД следует предусматривать звонок, переговорное устройство с выводом на пульт оперативного дежурного, камеру с выводом на видеоконтрольное устройство в зале (комнате) оперативного дежурного.

Угол открывания дверного полотна на входе в здание ОВД должен быть ограничен стопором из расчета одновременного прохода в вестибюль не

более одного человека, при этом следует предусматривать возможность полного открывания дверей.

Кроме наружных дверей дополнительно с внутренней стороны следует устанавливать металлические решетчатые открывающиеся двери. Наружные двери усиленной конструкции и решетчатые двери следует оборудовать замками камерного типа или электромагнитными замками.

8.1.31 На входах в подвальные и технические этажи, а также технические подполья и чердаки устанавливаются двери, люки и лазы усиленной конструкции.

8.1.32 Внутренние двери усиленной конструкции следует устанавливать на входах, ведущих из вестибюля в лестничную клетку и общие коридоры. Со стороны вестибюля кроме дверей усиленной конструкции устанавливают металлические раздвижные решетки.

8.1.33 На лестничных клетках на всех этажах, кроме первого, следует устанавливать двери и металлические раздвижные решетки.

8.1.34 Внутренние двери усиленной конструкции согласно приложению А устанавливают на входах в помещения, предусмотренные пунктами 8.1.13 - 8.1.16, АТС, комнату эксперта-криминалиста, кладовые хранения вещественных доказательств, мастерскую по ремонту средств связи, комнаты хранения спецпродукции и бланков строгой отчетности (в ЛРП и РЭП), помещения шифровальной группы.

Для усиления деревянную дверную коробку обрамляют стальным уголком размерами не менее 45×28×4 мм. Закрепляют дверную коробку в стене стальными штырями (ершами, костылями) диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 120 мм. Расстояние между штырями должно быть не более 700 мм.

Коробку металлической двери по периметру приваривают к прочно заделанным в стену на глубину не менее 80 мм металлическим штырям, расстояние между которыми не более 700 мм.

Дверные накладки, розетки, щитки изготовливают из стальной полосы толщиной 4–6 мм и шириной не менее 70 мм. Крепление их следует проводить с помощью болтов. Пропускаемые через дверь болты закрепляют с внутренней стороны помещения с помощью шайб и гаек с расклепкой конца болта.

8.1.35 Помещения шифровальной группы для криптографической защиты и работы с конфиденциальной информацией должны иметь степень защиты в соответствии с 4.5.1 и проектироваться в соответствии с требованиями приложения В. В составе помещений предусматривают комнату отдыха дежурного площадью 6 м^2.

8.1.36 При проектировании помещений для размещения оборудования радио- и спутниковой связи следует предусмотреть трубостойки, антенно-мачтовые сооружения, кабель-каналы для монтажа антенно-фидерных устройств.

8.2 ИВС, СПАД, ЦВСНП, ЦВСИГ

8.2.1 На входах в основные здания ИВС, СПАД, ЦВСНП, ЦВСИГ и гаражей следует устанавливать наружные двери усиленной конструкции, оборудованные оптическими смотровыми глазками или смотровыми окнами размерами 150×200 мм, остекленными небьющимся стеклом. Ось смотрового глазка (низ смотрового окна) размещается на высоте 1,5 м от уровня пола соответствующего помещения. Глазки должны быть остеклены небьющимся материалом и со стороны коридора закрыты крышкой, вращающейся на штыре. Конструкция глазка должна обеспечивать полный обзор помещения. Стекло глазка должно быть затонировано пленкой, исключающей обзор из помещения.

8.2.2 При входах следует предусматривать звонок к дежурному и переговорное устройство.

8.2.3 В наружных дверных проемах с внутренней стороны следует устанавливать дополнительно металлические решетчатые двери.

Наружные двери усиленной конструкции, устанавливаемые на входах в проходной коридор, КПП, а также на входах в здания, где содержатся иностранные граждане, в случае их оборудования системами контроля доступа, следует оснащать электромеханическими замками. Остальные наружные двери усиленной конструкции оснащаются механическими замками проходного типа. В зависимости от ширины дверного проема двери могут выполняться одностворчатыми или двухстворчатыми. В случае использования двухстворчатых дверей одну из створок следует оснащать потайными шпингалетами, фиксирующимися в закрытом положении.

8.2.4 На входах в подвальные и технические этажи, а также технические подполья и чердаки следует устанавливать двери, люки и лазы усиленной конструкции, отвечающие требованиям, предъявляемым к противопожарным дверям 2-го типа.

8.2.5 Внутренние двери усиленной конструкции следует устанавливать на входах, ведущих из вестибюля в лестничную клетку, в общие коридоры, в комнаты дежурного и спецчасти. Внутренние двери усиленной конструкции, устанавливаемые на входах в блок для посетителей, в блок помещений дежурной смены, оборудуются смотровыми окнами и замками камерного типа. Двери в остальные помещения в зависимости от назначения оборудуются замковыми устройствами механического или электромеханического типа. Внутренние двери усиленной конструкции с электромеханическими замками оборудуются доводчиками. Комнатные двери (глухие) устанавливаются в помещениях инфекционного изолятора, а также в проемах, ведущих в душевые и постирочные с сушилкой личного белья.

8.2.6 В лестничных клетках на всех этажах, кроме первого, следует устанавливать обычные двери и дополнительно – металлические раздвижные решетчатые двери согласно 4.5.6.

8.2.7 При блокировании или соединении переходом ИВС и СПАД со зданиями ОВД в местах переходов устраивают тамбуры с отсекающей решеткой и дверью, оборудованными электромеханическим замком.

8.2.8 Двери коридора при двухстороннем расположении комнат для содержания иностранных граждан должны размещаться одна относительно другой со смещением.

8.2.9 На всех оконных проемах служебных и вспомогательных помещений первого этажа, а также помещений для содержания лиц в ИВС и СПАД следует устанавливать с наружной стороны металлические решетки и фальшрешетки с охранной сигнализацией.

8.2.10 Решетки должны быть изготовлены из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки размером не более чем 150х150 мм, сваренных в перекрестиях, обеспечивающие доступ естественного освещения в соответствии с санитарными нормами. Анкеры для крепления решеток заделываются в кладку стены.

8.2.11 Устройство помещений для содержания лиц в ИВС и СПАД должно обеспечивать надежную изоляцию задержанных, арестованных, заключенных под стражу лиц от внешней среды и смежных помещений. Эти помещения изолируют от других помещений решетчатыми дверьми, образуя обособленный блок. Пересечение коридора лестничными клетками в блоке этих помещений не допускается. Размещение в блоке иных помещений, не связанных с содержанием в нем лиц, запрещено. Следует предусматривать одностороннее расположение помещений для содержания лиц по отношению к коридору. При двухстороннем расположении этих помещений противоположные двери следует размещать одну относительно другой со смещением. Ширина коридоров – согласно требованиям пожарной безопасности. Карцеры в ИВС следует размещать в конце блока камерных помещений.

Медицинские изоляторы для больных следует размещать в блоке помещений для содержания лиц рядом с медицинской частью.

Изоляторы для вновь поступивших лиц размещают рядом с помещением дежурного.

8.2.12 Медицинские изоляторы в ИВС и СПАД следует оборудовать одноярусными кроватями с габаритными размерами 2,2×0,9 м.

Изоляторы для вновь поступивших лиц оборудуются двухъярусными кроватями с габаритными размерами 2,2×0,9 м.

В карцерах располагают одну откидную металлическую койку с габаритными размерами 2,2×0,9 м, закрывающуюся на замок или фиксирующуюся в закрытом положении устройством, расположенным со стороны коридора, стол и тумбу (табурет), полку для туалетных принадлежностей.

8.2.13 Все оборудование помещений для содержания лиц в ИВС и СПАД должно быть прикреплены наглухо к полу или стенам, острые углы и выступы должны быть округлены.

Радиаторы отопления защищают кожухами из листового железа или решетками без острых выступов. Электропроводку следует прокладывать скрыто. Электрические лампы для освещения следует размещать в нишах над дверью или на потолке и ограждать металлическими решетками или сетками. Инженерные коммуникации проводят скрытым способом или размещают вне данных помещений.

8.2.12 Унитазы и умывальники в помещениях для содержания лиц в ИВС и СПАД следует размещать в отдельных кабинах размерами 1,1×1,6 м с дверьми, открывающимися наружу.

Кабина должна иметь ограждение высотой 1,2 м от пола санитарного узла.

При медицинских изоляторах для больных следует предусматривать закрытую камеру санитарного узла размерами 1,1×1,6 м при открывании дверей наружу. При санитарном узле следует предусматривать шлюз с умывальником.

Нагревательные приборы (радиаторы и панели) системы водяного отопления следует размещать под окнами и крепить наглухо хомутами к стене.

8.2.13 В помещениях для содержания лиц в ИВС и СПАД устанавливаются:

- кнопка для вызова дежурного;
- светильники дневного и ночного освещения закрытого типа;
- антивандальная камера видеонаблюдения;
- радиодинамик городской радиотрансляционной сети.

8.2.14 Естественное освещение в помещениях для содержания лиц в ИВС, СПАД, ЦВСНП и ЦВСИГ следует принимать из условия, что отношение площади световых проемов этих помещений к площади пола должно быть не менее 1:8.

8.2.15 Оконные переплеты в помещениях для содержания лиц в ИВС, СПАД, ЦВСНП и ЦВСИГ следует выполнять створными и оборудовать для вентиляции форточками. Низ оконных проемов в камерах должен быть на высоте не менее 1,6 м от уровня пола, а в карцерах – не менее 2 м.

Требования к внутреннему и наружному остеклению камер в ИВС из пуленепробиваемого стекла 3-го класса защиты с односторонней визуально-пропускной способностью приведены в [12].

8.2.16 Двери помещений для содержания лиц в ИВС и СПАД должны навешиваться с левой стороны относительно входов в эти помещения, открываться в сторону коридора и закрываться камерными замками специального типа.

Угол открывания дверного полотна должен быть установлен ограничителем (упором) в полу и цепочкой поверху дверей из расчета одновременного прохода в помещение не более одного человека. При этом следует предусматривать возможность полного открывания дверей.

Следует устанавливать деревянные двери толщиной 60 мм или металлические размерами полотен 1,9×0,75 м. Деревянные дверные полотна

следует обивать листовой сталью и укреплять металлическими уголками по контуру полотна с тщательной подгонкой их к дверной коробке. Щели в дверных притворах не допускаются. В карцерах ИВС кроме наружных дверей устанавливают внутренние решетчатые двери из круглой стали диаметром 20 мм и поперечных полос 60×12 мм.

8.2.17 В ИВС для передачи пищи в наружных дверях камер на высоте 1,0 м от уровня пола следует устраивать окна размерами 0,18×0,22 м. Дверца окна должна открываться в сторону коридора, удерживаться в горизонтальном положении на кронштейнах и закрываться замками специального типа.

8.2.18 Санпропускники следует размещать на первом этаже в обособленном отсеке, иметь сообщение с комнатой обыска и удобный проход из блока помещений для содержания лиц в ИВС и СПАД. Санпропускник следует оснащать дезинфекционными камерами с учетом возможностей проведения необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

В санпропускнике между дезинфекционной камерой и душевыми следует устраивать перегородку с окном для приема и выдачи обработанной одежды.

Пропускную способность санпропускников следует рассчитывать на одну санитарную обработку и помывку один раз в 7 суток лиц, содержащихся в ИВС, СПАД, ЦВСНП и ЦВСИГ.

8.2.19 Кабинеты для производства следственных действий размещают в ИВС и СПАД вблизи блока помещений для содержания лиц. На входах в помещения для производства следственных действий вместе с дверными блоками устанавливают металлические решетчатые ограждения. В ограждении предусматривают дверь, оборудованную замком камерного типа. Помещения для производства следственных действий должны иметь звуковую изоляцию. В оконных проемах устанавливают металлические решетки. В кабинетах для производства следственных действий располагают

стол, стулья, вызывное устройство системы ТС, системы видеонаблюдения, устройство для вызова конвоя, абонентское устройство оперативной связи. Вся мебель жестко крепится к полу.

8.2.20 Кабинеты для проведения опознаний размещают в зданиях ИВС и СПАД вблизи блока помещений для содержания лиц и оборудуют сплошной перегородкой (кирпичная кладка толщиной не менее 250 мм) с вмонтированным просмотровым окном размерами 65×155 мм из пуленепробиваемого стекла 3-го класса защиты [12] с односторонней визуально-пропускной способностью. Кабинеты проведения опознания должны иметь два отдельных входа-выхода с дверьми, обеспечивающими звукоизоляцию. Помещение для производства опознания звукоизолируют. В оконных проемах устанавливают металлические решетки. Двери в кабинете для производства опознания оборудуют аналогично дверям помещений для содержания лиц. Помещения для опознания оборудуется в соответствии с заданием на проектирование.

8.2.21 Кабинеты следователей и адвокатов в ИВС и СПАД следует размещать у помещений для содержания лиц. Столы и стулья следует прикреплять к полу. В оконных проемах следует устанавливать металлические решетки.

При проектировании кабинетов следователей и адвокатов в ИВС следует предусматривать мероприятия по звукоизоляции перегородок и дверей.

8.2.22 В комнате для свиданий в ИВС устанавливают стол шириной не менее 1 м с барьером посредине стола высотой 20 см. Снизу стол следует укреплять сплошной перегородкой от пола до крышки.

С одной стороны стола должны быть стулья для посетителей, с противоположной стороны – наглухо прикрепленные к полу табуретки для задержанных и арестованных. Стол сотрудника ИВС следует устанавливать в торец к столу для лиц, находящихся на свидании.

8.2.23 Дежурные части следует размещать в противоположной стороне от помещений для содержания лиц в ИВС, СПАД, ЦВСНП и

предусматривать в следующем составе: помещения (комната) дежурного, аппаратная, КХО и комната для чистки оружия (только для отдельно стоящих ИВС, СПАД), комната отдыха, комната подогрева и приема пищи дежурной смены.

В непосредственном примыкании к дежурной части следует предусматривать санпропускник, комнату медицинского осмотра или кабинет медицинского работника, комнату обыска, кладовую хранения вещей задержанных и изоляторы для вновь поступивших лиц.

Помещение дежурного следует располагать таким образом, чтобы дежурный мог визуально контролировать вход в здание, въезд на территорию учреждения, входы в изоляторы (помещения) для вновь поступивших лиц.

Комнаты дежурных оборудуют в соответствии с заданием на проектирование.

8.2.24 Комнату обыска оборудуют в соответствии с заданием на проектирование.

При комнатах обыска в ИВС следует предусматривать одиночные кабины-боксы. Кабины-боксы должны быть длиной 1,2–1,0 м и шириной 1,0–0,8 м, без окон и разделены между собой кирпичными перегородками толщиной 0,12 м. На всю ширину кабин-боксов устраивают сиденья, прикрепляемые наглухо к полу и стенам.

Двери в кабинах-боксах следует устанавливать камерного типа с глазками, без окон.

8.2.25 КХО и комнату для чистки оружия площадью не менее 8 $м^2$ оборудуют в соответствии с заданием на проектирование.

Внутренние стены КХО и комнаты для чистки оружия следует проектировать из железобетона толщиной не менее 200 мм или кирпича толщиной не менее 380 мм.

Размещение помещений с влажным и мокрым режимами работы смежно, а также над помещением КХО не допускается.

На входах в КХО, комнату чистки оружия следует предусматривать установку внутренних усиленных дверей.

8.2.26 В составе КПП при проектировании предусматривают помещение постового полицейского площадью не менее 8 м^2 и пропускной коридор площадью 4–5 м^2 с учетом требований приложения Б.

8.2.27 Кабинеты профилактической работы, психологической разгрузки и классы, комнаты для хранения одежды, помещения для принятия пищи персоналом, кладовые следует размещать изолированно от блока помещений для содержания задержанных и заключенных и оборудовать в соответствии с заданием на проектирование.

8.2.28 Пищеблок проектируют в соответствии с 4.13, а также с учетом таблиц Д.7–Д.9.

9 Категории, показатели вместимости зданий

Пункт 9.1. Исключить.

10 Земельные участки и размещение зданий

Пункты 10.1 – 10.17 исключить.

11 Состав и площади помещений

Пункты 11.1 – 11.2 исключить.

12 Расположение и оборудование помещений

Пункты 12.1 – 12.13 исключить.

13 Санитарно-техническое оборудование

Пункты 13. – 13.3 исключить.

Пункт 13.6. Исключить.

Пункт 13.9. Слова «в соответствии с требованиями СП 118.13330 и СП 60.13330» исключить.

Пункт 13.10. Исключить.

Пункты 13.14 – 13.16 исключить.

Пункт 13.17. Изложить в следующей редакции:

«13.17 СКВ следует выполнять на основе автономных кондиционеров с резервированием по схеме «N+1», если иное не предусмотрено заданием на проектирование. Резервирование предусматривает полное дублирование кондиционеров. Количество, тип и холодопроизводительность кондиционеров определяют расчетом.».

Пункт 13.18. Изложить в следующей редакции:

«13.18 В составе СКВ следует предусматривать:

устройство управления, обеспечивающее совместную работу всех кондиционеров, регулирование и контроль заданных параметров температуры и относительной влажности воздуха в помещении;

систему удаленного мониторинга температурно-влажностных параметров и сигнализации аварийных ситуаций.».

Пункт 13.19 изложить в следующей редакции:

«13.19 Автоматика СКВ должна быть единой для каждого помещения и объединять все установленные в нем кондиционеры цепями управления. Автоматика должна реализовывать следующие функции:

включение кондиционеров для поддержания температуры и влажности в заданных пределах при нормальной работе оборудования;

циклическое переключение рабочих и резервного кондиционеров через равные интервалы времени (не реже одного раза в сутки) для равномерной выработки ресурса всех кондиционеров;

автоматическое включение всех кондиционеров при повышении температуры воздуха в помещении выше заданного значения;

отключение всех кондиционеров по сигналу от системы автоматического пожаротушения в помещении.».

Дополнить пунктами 13.20 и 13.21 в следующей редакции:

«13.20 Вентиляционные шахты, короба, дымоходы и другие технологические каналы и отверстия диаметром более 200 мм, имеющие выход за границы охраняемой территории объекта, в том числе на крыши зданий, а также в смежные неохраняемые помещения и своим сечением входящие в охраняемые помещения, должны быть оборудованы на входе в эти помещения металлическими решетками, выполненными из стальных прутков диаметром не менее 16 мм с размерами ячейки не более чем 150×150 мм, сваренной в перекрестиях.

Решетка в вентиляционных коробах, шахтах, дымоходах со стороны охраняемого помещения должна отстоять от внутренней поверхности стены (перекрытия) не более чем на 100 мм.

Для защиты вентиляционных шахт, коробов и дымоходов допускается использование фальшрешеток с ячейкой 100×100 мм, выполненных из металлических трубок диаметром отверстия не менее 6 мм для протяжки провода шлейфа сигнализации «на обрыв», а также применение иных ТСО.

В случае прохождения вентиляционных коробов и дымоходов диаметром более 200 мм в стенах помещений объектов категорий I–III, стены данных помещений с внутренней стороны должны быть укреплены по всей граничащей с коробом (дымоходом) площади стальной решеткой, диаметром прутка не менее 8 мм, с размерами ячейки не более 100×100 мм. Прутки должны быть сварены в перекрестиях.

13.21 Водопропуски сточных или проточных вод, подземные коллекторы (кабельные, канализационные) при диаметре трубы или коллектора 300–500 мм, выходящие с территории объекта, должны быть оборудованы металлическими решетками. Стальную решетку из прутка диаметром не менее 16 мм и ячейкой 50×150 мм приваривают к прочно заделанным в стену на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм (к закладным деталям из стальной полосы 100×50×6 мм, пристреливаемым четырьмя дюбелями), с шагом не более 500×500 мм.

В трубе или коллекторе большего диаметра, где есть возможность применения инструмента взлома, следует устанавливать решетки, заблокированные ОС на разрушение и открывание.».

14 Электрооборудование и электроосвещение здания

Наименование раздела дополнить словами «и территории».

Пункт 14.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: «14.1 Электротехнические устройства в ОВД, ИВС, СПАД, ЦВСНП и ЦВСИГ следует размещать в отдельном помещении (щитовой) в непосредственной близости от помещения дежурной смены. Электропитание приемных станций ОПС и запирающих устройств (электромеханических замков) специального типа для дверей камер, карцеров и медицинских изоляторов ИВС следует предусматривать от двух независимых взаимно резервирующих источников. Управление запирающими устройствами должно обеспечивать одновременную разблокировку всех электромеханических замков при отключении источников электропитания.». Абзац второй, третий исключить.

Абзац седьмой. Изложить в следующей редакции: «Электроустановки выполняют с учетом [1, статья 82].».

Пункт 14.2.

Абзац первый слова «СП 52.13330 и» исключить.

Абзацы второй, третий, шестой с перечислениями, восьмой, десятый, двенадцатый - пятнадцатый, семнадцатый – девятнадцатый исключить.

Абзац девятый. Заменить слова «[9]» на «СП 256.1325800».

Абзац двадцатый. Слова «в вечернее и ночное время суток» исключить.

Пункт 14.4. Абзац второй. Заменить слова «[9]» на «СП 256.1325800».

Дополнить пунктами 14.5 – 14.8 в следующей редакции:

«14.5 Периметр территории, здания охраняемого объекта должен быть оборудован системой охранного освещения согласно ГОСТ 12.1.046.

14.6 Охранное освещение должно обеспечивать видимость ограждения территории, периметра здания, зоны отторжения.

14.7 В состав охранного освещения должны входить:

- осветительные приборы;

- кабельные и проводные сети;

- аппаратура управления.

14.8 Система охранного освещения должна обеспечивать:

- горизонтальную освещенность на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения, стены не менее 0,5 лк в темное время суток;

- равномерно освещенную сплошную полосу шириной 3–4 м.».

15 Слаботочные устройства

В наименование пункта 15.1 слова «органы МВД России на районном уровне» заменить словами «и линейные ОВД».

Пункт 15.1.1. Слова «, автоматическую пожарную сигнализацию» исключить.

Пункт 15.1.2.

Абзац второй изложить в следующей редакции: «В линейном ОВД предусматривается магистральная, дорожная, поездная телефонная связь».

Абзац третий дополнить перечислением в следующей редакции:

«- » » » более 250 » – по заданию на проектирование.».

Абзац четвертый исключить.

Пункт 15.1.5. Слова «с которыми организация проводной связи невозможна или нецелесообразна» заменить «определенных заданием на проектирование».

Пункт 15.1.7. Предложение второе абзаца пятого изложить в следующей редакции: «Требования к оборудованию ОС и ТС приведены в [12], ГОСТ 26342, ГОСТ 27990, ГОСТ Р 50776, ГОСТ 31817.1.1, ГОСТ Р 53195.1, ГОСТ Р 53195.2, ГОСТ 34332.3, ГОСТ 34332.4.».

Пункт 15.1.9. Абзац второй слово «Госавтоинспекции» заменить словом «ГИБДД», слова «исходя из местных условий» исключить.

Пункт 15.1.10. Исключить.

Пункт 15.1.11. Изложить в следующей редакции:

«15.1.11 Радиофикация зданий ОВД должна быть предусмотрена от радиотрансляционной сети с установкой радиоточек во всех кабинетах.

Система оповещения, число оповещателей, их мощность, совмещение с радиотрансляционной сетью определяют заданием на проектирование.

Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения дежурной части, КПП, помещения охраны.».

Пункт 15.1.12. Исключить.

Пункт 15.1.14. Предложение первое дополнить словами «с учетом ГОСТ Р 51558, ГОСТ Р 53195.1, ГОСТ Р 53195.2, ГОСТ 34332.3, ГОСТ 34332.4».

Пункт 15.1.15. Исключить.

Пункт 15.1.19. Исключить.

Пункт 15.1.22. Заменить слова «[10]» на «СП 256.1325800».

Пункт 15.1.24. Изложить в следующей редакции:

«15.1.24 Структурные кабельные сети зданий ОВД следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 54429, ГОСТ 34.201 и ГОСТ 34.602.».

Пункт 15.2.3.

Абзац первый. Слова «по учреждению» исключить.

Абзац второй. Слово «учреждений» заменить словом «зданий».

Пункт 15.2.7. Изложить в следующей редакции:

«15.2.7 Электропитание средств связи и сигнализации в ИВС, СПАД, ЦВСНП и ЦВСИГ должно осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от сети переменного тока. Для средств, не допускающих перерыва в работе на время переключения, следует предусматривать источники бесперебойного питания.».

Приложение А изложить в следующей редакции:

Приложение А

Классы защиты и характеристики конструктивных элементов зданий

Таблица А.1 – **Классы защиты конструктивных элементов зданий**

Конструктивный элемент	Категория объекта			
	I	II	III	IV
	Класс защиты/наличие конструктивного элемента			
Периметр				
Ограждение, ворота, калитки	3 (2)	–	2 (1)	–
КПП	+	–	+/–	–
Круглосуточный пост охраны (дежурная часть)	+/–	+	+	–
Противотаранное устройство, шлагбаум	+	–	+/–	–
Строительные конструкции				
Наружные стены здания первого этажа, а также стены, перекрытия охраняемых помещений, расположенных внутри здания, примыкающие к помещениям других собственников	3	3	2	2
Наружные стены охраняемых помещений, расположенных на втором и выше этажах здания, а также стены, перекрытия этих помещений, расположенных внутри здания, не примыкающие к помещениям других собственников	3	2	2	2
Внутренние стены, перегородки	2	1	1	1
Дверные конструкции				
Входные двери в здание	3	3	2	2
Двери запасных выходов, двери, выходящие на крышу (чердак), во дворы, малолюдные переулки	3	3	2	2
Двери в специальные помещения	4 (3)	3	3	3
Внутренние двери в помещения	1	1	1	1
Оконные конструкции				
Оконные проемы первого и подвального этажей, выходящие на охраняемую территорию	2	–	2	–
Оконные проемы второго этажа и расположенных выше, выходящие на охраняемую территорию	1	–	1	–
Оконные проемы первого и подвального этажей, выходящие на неохраняемую территорию	3	3	3	2
Оконные проемы второго этажа и расположенных выше, выходящие на неохраняемую территорию, примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т. п.	2	2	3	2
Оконные проемы второго этажа и расположенных выше, выходящие на неохраняемую территорию, не	1	1	1	1

примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т. п.				
Оконные проемы специальных помещений	3	3	3	3
Запирающие устройства				
Запирающие устройства входных и запасных дверей в здание, входных дверей охраняемых помещений, дверей, выходящих на крышу (чердак)	3	3	2	2
Запирающие устройства внутренних дверей	1	1	1	1

Примечания

1 Настоящая таблица содержит общие требования по обеспечению инженерно-технической укрепленности объектов, так как объекты одной категории опасности могут значительно различаться по своему функциональному назначению, характеристикам строительных конструкций, месторасположению, что следует учитывать при формировании систем антитеррористической защиты и выборе типа средств инженерно-технической укрепленности конкретного объекта (СП 132.13330, [5]).

2 Вне зависимости от категории объекта по заданию на проектирование допускается не применять или применять отдельные средства инженерно-технической укрепленности более низких классов защиты. В этом случае обеспечение защищенности объекта достигается созданием дополнительных рубежей охраны, организуемых с помощью технических средств.

Таблица А.2 – **Общие требования к минимально необходимому составу ТСО**

Вид технических средств противокриминальной защиты	Категория объекта			
	I	II	III	IV
1 Системы охранной сигнализации				
1.1 Тревожная сигнализация				
1.1.1 Стационарная кнопка	+	+	+	+
1.1.2 Носимая кнопка (радиокнопка) у начальника подразделения и дежурной смены охраны	+	+	–	–
1.1.3 С выводом на внутренний пост охраны (д/ч)	+	+	+/–	–
1.1.4 С выводом обобщенного сигнала на ПЦО	+	+/–	+/–	+/–
1.2 Охранная сигнализация				
1.2.1 Периметр охраняемой территории объекта:				
- с выводом на внутренний пост охраны (д/ч)	+	–	+	–
- с выводом на ПЦО	–	–	–	–
1.2.2 Периметр зданий и сооружений (оконные проемы, двери, люки, ворота и др.):				
- с выводом на внутренний пост охраны (д/ч)	+	+	+/–	–
- с выводом на ПЦО	–	–	+/–	+
1.2.3 Отдельные служебные помещения:				
- с выводом на внутренний пост охраны (д/ч)	+	+	+/–	–
- с выводом на ПЦО	–	–	+/–	+
1.2.4 Специальные помещения:				
- с выводом на внутренний пост охраны (д/ч)	+	+	+/–	–
- с выводом на ПЦО	+	+	+	+

2 Системы контроля и управления доступом				
2.1 Средства идентификации: - по одному признаку	–	–	+/–	–
- по двум и более признакам	+	+	–	–
- с использованием биометрических данных	+/–	–	–	–
2.2 Точки доступа: - на проходных и КПП	+	+	+/–	–
- служебные помещения	+	+	–	–
- специальные помещения объекта	+	+	+/–	–
2.3 Тип используемых преграждающих устройств: - турникеты	+	+	–	–
- двери	+/–	+/–	+	–
- шлюзы	+/–	–	–	–
3 Системы охранного телевидения				
3.1 Видеонаблюдение (видеоконтроль): - периметра территории объекта и КПП	+	–	+/–	–
- периметра зданий и сооружений объекта, их входов и въездов–выездов	+	+	+/–	–
- специальные помещения и подходы к ним	+	+	+/–	–
3.2 Активирование видеокамер по сигналам ОС или видеодетекторов движения	+	+	+/–	–
3.3 Функция обнаружения оставленных (принесенных) предметов	+	+	–	–
3.4 Функция определения направления движения объекта в зоне контроля	+	+	–	–
3.5 Функция распознавания и регистрации автотранспорта и автомобильных номеров	+	+	–	–
3.6 Функция идентификации личности по образу лица	+	+	–	–
3.7 Отображение видеоинформации: - в реальном времени	+	+	–	–
- отдельные кадры	–	–	+	–
3.8 Запись (архивация) видеоинформации: - в реальном времени	+	+/–	–	–
- отдельные кадры	+	+/–	–	–
4 Средства и системы оповещения				
4.1 Оповещение речевое	+	+	+/–	–
4.2 Звуковое/световое оповещение (по отдельным помещениям, зонам)	+	+	+	–
5 Средства оперативной связи				
5.1 Оперативная радиосвязь	+	+	–	–
5.2 Оперативная телефонная связь	+	+	+	+
5.3 Телефонная связь общего пользования	+	+	+	+
6 Системы досмотра				
6.1 Досмотр людей на проходных (металлодетекторы)	+	+	+/–	–

6.2 Досмотр людей на проходных (обнаружители ВВ, отравляющих, радиоактивных веществ)	+	+/–	–	–
6.3 Досмотр людей на входах в специальные помещения	+	+	+/–	–
6.4 Досмотр транспортных средств	+	–	+/–	–
Примечания 1 Знак « + » – применение обязательно. 2 Знак « – » – применение не рекомендуется. 3 Знак « +/– » – возможность альтернативного выбора. 4 д/ч – дежурная часть.				

Характеристика конструктивных элементов зданий

А.1 Основное ограждение

А.1.1 Ограждение 1-го класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения) – ограждение из различных некапитальных конструкций высотой не менее 2 м.

А.1.2 Ограждение 2-го класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения) – деревянное сплошное ограждение толщиной доски не менее 40 мм, металлическое сетчатое или решетчатое высотой не менее 2 м.

А.1.3 Ограждение 3-го класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения) – железобетонное ограждение толщиной не менее 100 мм, каменное и кирпичное толщиной не менее 250 мм, сплошное металлическое с толщиной листа не менее 2 мм, усиленное ребрами жесткости, установленное на ленточный железобетонный фундамент высотой над уровнем грунта не менее 0,5 м, с заглублением в грунт не менее 0,5 м, а также оборудованное дополнительным ограждением.

Высота ограждения не менее 2,5 м.

А.1.4 Ограждение 4-го класса защиты (специальная степень защиты объекта от проникновения) – монолитное железобетонное ограждение толщиной не менее 120 мм, каменное, кирпичное толщиной не менее 380 мм. Высота ограждения не менее 2,5 м, а в районах с глубиной снежного покрова более 1 м – не менее 3 м, оборудованное дополнительным ограждением.

По заданию на проектирование основное ограждение объекта при высоте не менее 2,5 м может быть сетчатым заграждением, установленным на ленточный фундамент высотой над уровнем грунта не менее 0,5 м, с

заглублением в грунт не менее 0,5 м, выполненным из стальной проволоки диаметром 5–8 мм и размерами ячеек на полотне не более 0,05×0,3 м, сварным соединением в местах пересечения прутков, усиленным ребрами жесткости, оборудованным дополнительным и предупредительным ограждениями.

А.2 Ворота

А.2.1 Ворота 1-го класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения) – ворота из некапитальных конструкций высотой не менее 2 м.

А.2.2 Ворота 2-го класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения):

- комбинированные, решетчатые или реечные ворота из металлоконструкций, соответствующие категории и классу не ниже О-II по ГОСТ Р 51242;

- деревянные ворота со сплошным заполнением полотен при их толщине не менее 40 мм;

- решетчатые металлические ворота, изготовленные из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейку размерами не более 150×150 мм и свариваемых в каждом пересечении.

Высота ворот не менее 2 м.

А.2.3 Ворота 3-го класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения):

- комбинированные или сплошные ворота из металлоконструкций, соответствующие категории и классу не ниже У-I по ГОСТ Р 51242;

- деревянные ворота со сплошным заполнением полотен при их толщине не менее 40 мм, обшитые с двух сторон стальным металлическим листом толщиной не менее 0,6 мм;

- комбинированные или сплошные ворота из стального листа толщиной не менее 2 мм, усиленные дополнительными ребрами жесткости и обивкой изнутри доской толщиной не менее 40 мм.

Высота ворот не менее 2,5 м.

А.2.4 Ворота 4-го класса защиты (специальная степень защиты объекта от проникновения):

- сплошные ворота, соответствующие категории и классу не ниже С-I по ГОСТ Р 51242;

- сплошные ворота из стального листа толщиной не менее 4 мм, усиленные дополнительными ребрами жесткости.

Высота ворот не менее 2,5 м.

А.3 Дверные конструкции

А.3.1 Дверные конструкции 1-го класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения):

- двери защитные металлические классов устойчивости к взлому Бт1 и 0 по ГОСТ 34593;

- двери с полотнами из стекла в металлических рамах или без них: обычное стекло марок М4 и М7 по ГОСТ 111, армированное по ГОСТ 7481, узорчатое по ГОСТ 5533, защитное класса Р2А по ГОСТ 30826;

- двери деревянные внутренние со сплошным или мелкопустотным заполнением полотен по ГОСТ 475. Толщина полотна не менее 40 мм;

- двери деревянные со стеклянными фрагментами из листовых обычных марок М4 и М7 по ГОСТ 111, армированного по ГОСТ 7481, узорчатого по ГОСТ 5533, безопасного по ГОСТ 30826 стекла. Толщина стекла фрагмента не нормируется;

- решетчатые металлические двери произвольной конструкции, изготовленные из стальных прутьев сечением не менее 78 мм2, образующих ячейку площадью не более 230 см2 и свариваемых в каждом пересечении.

В металлических дверях класса устойчивости к взлому 0 применяют не менее двух замков не ниже 2-го класса (нормальные охранные свойства) по ГОСТ 5089.

В металлических дверях класса устойчивости к взлому Н0 допускается применение одного замка не ниже 2-го класса (нормальные охранные свойства).

Металлические двери класса устойчивости к взлому Н0 могут быть использованы на входе:

- в офисные и служебные кабинеты;

- технические помещения, где не хранятся ценности.

А.3.2 Дверные конструкции 2-го класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения):

- двери защитные металлические классов устойчивости к взлому I и II по ГОСТ 34593;

- двери, соответствующие усиленной категории и классам устойчивости I и II по ГОСТ Р 51242;

- двери, соответствующие классу устойчивости Н0 по ГОСТ Р 51113;

- деревянные наружные и тамбурные двери со сплошным заполнением полотен при их толщине не менее 40 мм;

- двери с полотнами из стекла в металлических рамах или без них с использованием защитного остекления класса Р3А и выше по ГОСТ 30826 или обычного стекла, оклеенного защитной пленкой, обеспечивающей класс устойчивости остекления Р3А и выше по ГОСТ 30826;

- решетчатые металлические двери, изготовленные из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейку размерами не более 150×150 мм и свариваемых в каждом пересечении. По периметру решетчатую дверь обрамляют стальным уголком размерами не менее 35×35×4 мм;

- решетчатые раздвижные металлические двери, изготовленные из полосы сечением не менее 30×4 мм с ячейкой размерами не более 150×150 мм.

- двери и люки, соответствующие классу устойчивости к взлому I по ГОСТ Р 51113.

В металлических дверях 2-го класса устойчивости к взлому применяют не менее двух замков. Один замок является основным (не ниже 3-го класса охранных свойств по ГОСТ 5089 или В по ГОСТ 34024). Другой считается дополнительным и может быть 3-го и ниже класса (или класса В).

В металлических дверях 1-го класса устойчивости к взлому применяют не менее двух замков. Один замок является основным (устойчивость к вскрытию не ниже 3-го класса охранных свойств по ГОСТ 5089 или В по ГОСТ 34024). Другой считается дополнительным и может быть 2-го класса устойчивости.

А.3.3 Дверные конструкции 3-го класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения):

- металлические защитные двери классов устойчивости к взлому II–III по ГОСТ 34593;

- двери, соответствующие усиленной категории и классу устойчивости I и выше по ГОСТ Р 51242;

- двери, соответствующие классу устойчивости 0 по ГОСТ Р 51113;

- деревянные двери со сплошным заполнением полотен, толщиной не менее 40 мм, усиленные обивкой с двух сторон листовой сталью толщиной не менее 0,6 мм с загибом листа на внутреннюю поверхность двери или на торец полотна внахлест с креплением по периметру и диагоналям полотна гвоздями диаметром 3 мм и шагом не более 50 мм;

- деревянные двери со сплошным заполнением полотен, толщиной не менее 40 мм, с дополнительным усилением полотен металлическими накладками;

- двери с полотнами из стекла в металлических рамах или без них с использованием защитного остекления класса Р6В и выше по ГОСТ 30826;

- металлические двери с толщиной наружного и стального внутреннего листа обшивки не менее 2 мм.

Металлические двери 3-го класса устойчивости к взлому

В металлических дверях 3-го класса устойчивости к взлому применяют не менее двух замков. Один замок является основным (не ниже 3-го класса охранных свойств по ГОСТ 5089 или В по ГОСТ 34024). Другой считается дополнительным и может быть 3-го класса (или класса В).

А.3.4 Дверные конструкции 4-го класса защиты (специальная степень защиты объекта от проникновения):

- двери, соответствующие специальной категории и классам устойчивости II и выше по ГОСТ Р 51242;

- двери защитных кабин по ГОСТ 34613;

- двери для хранилищ, сейфовых комнат по ГОСТ Р 50862.

Для защитных металлических дверей классов устойчивости к взлому III–IV по ГОСТ 34593 предусматривают следующее назначение:

- двери для специальных хранилищ ВВ, радиоактивных, наркотических, химических, ядовитых, бактериологических, токсичных и психотропных веществ и препаратов;

- двери для специальных фондохранилищ и библиотек;

- двери для КХО.

В металлических дверях 4-го класса устойчивости к взлому применяют не менее двух замков. Один замок является основным (4-го класса охранных свойств по ГОСТ 5089 или класса С по ГОСТ 34024). Другой считается дополнительным и может быть 3-го класса (или класса В).

А.3.5 Для усиления деревянной дверной коробки обрамляют ее стальным уголком размерами не менее 45×28×4 мм, а также закреплять в стене стальными ершами (костылями) диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 120 мм. Крепят дверь к стене с помощью металлических штырей, расстояние между которыми не более 700 мм.

Коробку металлической двери по периметру приваривают к прочно заделанным в стену (на глубину не менее 80 мм) металлическим штырям, расстояние между которыми не более 700 мм.

Усиление прочности двери (ворот, калитки) достигается путем использования предохранительных накладок, предохранительной уголковой замковой планки, массивных петель, усиления дверного полотна.

Петли для двери, ворот, калитки должны быть прочными и выполнены из стали. Крепление следует осуществлять с помощью шурупов, винтов или сварки в зависимости от материала двери, ворот, калитки.

При открывании двери (ворот, калитки) наружу на стороне петель должны быть установлены торцевые крюки (анкерные штыри), препятствующие снятию двери в случае срывания петель или их механического повреждения. Торцевые крюки должны быть изготовлены из стального прутка диаметром 6–8 мм.

Дверные накладки, розетки, щитки следует изготавливать из стальной полосы толщиной 4–6 мм и шириной не менее 70 мм. Крепление их следует осуществлять с помощью болтов. Пропускаемые через дверь болты закрепляют с внутренней стороны помещения с помощью шайб и гаек с расклепкой конца болта.

А.4 Оконные конструкции

А.4.1 Ударостойкое стекло в зависимости от его характеристик подразделяют на классы защиты Р1А–Р5А по таблице 11 ГОСТ 30826–2014.

Устойчивое к пробиванию стекло – защитное стекло, выдерживающее определенное число ударов молотком и лезвием топора, наносимых с нормируемыми показателями.

Устойчивое к пробиванию стекло подразделяют на классы защиты Р6В–Р8В по таблице 12 ГОСТ 30826–2014.

Взрывостойкое стекло в зависимости от его характеристик подразделяют на классы взрывостойкости по таблице 13 ГОСТ 30826–2014.

Пулестойкое стекло в зависимости от его стойкости при обстреле из определенного вида оружия определенными боеприпасами подразделяют на классы защиты С1, Бр1–Бр6 по таблице 16 ГОСТ 30826–2014.

Защитные стекла в зависимости от температуры применения могут быть двух видов:

- используемое при температуре выше 0 °С;

- используемое при температуре ниже 0 °С.

При маркировке защитных стекол, используемых при температуре ниже 0 °С и прошедших испытания на морозостойкость, к обозначению добавляют буквы «ХЛ», например С1ХЛ.

А.4.2 Оконные конструкции подразделяют на приведенные ниже 1-й – 4-й классы защиты.

Оконная конструкция 1-го класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения) – окна с обычным стеклом (стекло марок М4 и М7 по ГОСТ 111, толщиной от 2,0 до 8,0 мм).

Оконная конструкция 2-го класса (средняя степень защиты объекта от проникновения):

- окно специальной конструкции с защитным остеклением класса Р3А и выше по ГОСТ 30826 или с обычным стеклом, оклеенным защитной пленкой, обеспечивающей класс устойчивости остекления Р3А и выше по ГОСТ 30826;

- окно с обычным стеклом, дополнительно защищенное:

- защитными конструкциями, соответствующими категории и классу устойчивости О-II и выше по ГОСТ Р 51242;

- деревянными ставнями со сплошным заполнением полотен из досок толщиной не менее 40 мм;

- щитами или деревянными ставнями из досок или фанеры толщиной 12 мм, обитыми с двух сторон стальными листами толщиной не менее 0,6 мм;

- металлическими решетками произвольной конструкции, изготовленными из стальных прутьев сечением не менее 78 мм2, образующих ячейку площадью не более 230 см2 и свариваемых в каждом пересечении.

Оконная конструкция 3-го класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения):

- окно специальной конструкции с защитным остеклением класса Р6В и выше по ГОСТ 30826;

- окно с обычным стеклом, дополнительно защищенное:

- защитными конструкциями, соответствующими категории и классу устойчивости У-I и выше по ГОСТ Р 51242;

- защитными конструкциями, соответствующими классу устойчивости I по таблице 1а ГОСТ Р 51113–97;

- щитами или деревянными ставнями со сплошным заполнением полотен из досок толщиной не менее 40 мм, обитыми с двух сторон стальными листами толщиной не менее 0,6 мм;

- металлическими решетками, изготовленными из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки размерами не более 150×150 мм или другими конструкциями соответствующей прочности.

Оконная конструкция 4-го класса защиты (специальная степень защиты объекта от проникновения):

- окно с обычным стеклом, дополнительно защищенное защитными конструкциями, соответствующими категории и классу устойчивости С-II и выше по ГОСТ Р 51242;

- окно специальной конструкции с защитным остеклением класса Р7В и выше по ГОСТ 30826;

- окно с пулестойким стеклом (бронестекло) по ГОСТ 30826 класса Бр1 и выше;

- остекление защитной кабины по ГОСТ Р 50941.

А.5 Строительные конструкции

А.5.1 Строительная конструкция 1-го класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения):

- гипсолитовая, гипсобетонная толщиной не менее 75 мм;

- щитовая деревянная конструкция толщиной не менее 45 мм;

- конструкция из бревен или бруса толщиной 100 мм;

- каркасная перегородка толщиной не менее 20 мм с обшивкой металлическими (в том числе профилированными) листами толщиной не менее 0,55 мм;

- кирпичная перегородка толщиной 138 мм по СП 70.13330;

- перегородка из легкого теплоизоляционного бетона толщиной менее 300 мм;

- внутренняя стеновая панель толщиной 100 мм по ГОСТ 12504;

- пустотная железобетонная конструкция толщиной 160 мм по ГОСТ 9561;

- перегородка из стеклопрофилита по ГОСТ 21992 и стеклоблоков по ГОСТ 9272.

А.5.2 Строительная конструкция 2-го класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения):

- конструкция из бревен или бруса толщиной не менее 200 мм;

- кирпичная стена толщиной 250 мм по СП 70.13330;

- пустотная железобетонная плита толщиной 220, 260 и 300 мм по ГОСТ 9561 из легкого бетона и толщиной 160 мм из тяжелого бетона;

- сплошное железобетонное перекрытие толщиной 120, 160 мм по ГОСТ 12767 из легкого бетона;

- наружная стеновая панель по ГОСТ 11024, внутренняя по ГОСТ 12504 и стеновой блок по ГОСТ 19010 из легкого бетона толщиной от 100 до 300 мм;

- стена из монолитного железобетона по СП 70.13330, изготовленная из тяжелого бетона, толщиной до 100 мм;

- строительная конструкция 1-го класса защиты, усиленная стальной сеткой по ГОСТ 23279 с толщиной прутка 8 мм и ячейкой размерами 100×100 мм.

А.5.3 Строительная конструкция 3-го класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения):

- кирпичная стена толщиной более 380 мм по СП 70.13330;

- пустотное железобетонное перекрытие толщиной 220, 260 и 300 мм по ГОСТ 9561 из тяжелого бетона;

- сплошное железобетонное перекрытие толщиной 120 и 160 мм по ГОСТ 12767 из тяжелого бетона;

- наружная стеновая панель по ГОСТ 11024 и стеновой блок из легкого бетона толщиной более 300 мм;

- наружная стеновая панель по ГОСТ 11024, внутренняя по ГОСТ 12504, стеновой блок и стена из монолитного железобетона по СП 70.13330 толщиной от 100 до 300 мм из тяжелого бетона;

- строительная конструкция 1-го класса защиты, усиленная стальной (сваренной в соединениях) решеткой из прутка толщиной не менее 10 мм с ячейкой размерами не более 150×150 мм;

- строительная конструкция 2-го класса защиты, усиленная стальной сеткой по ГОСТ 23279 с толщиной прутка 8 мм и с ячейкой размерами 100×100 мм.

А.5.4 Строительная конструкция 4-го класса защиты (специальная степень защиты объекта от проникновения) – конструкция, соответствующая классу устойчивости к взлому V и выше по ГОСТ Р 50862.

А.6 Запирающие устройства

А.6.1 По ГОСТ 5089 замки подразделяют на четыре класса охранных свойств: 1-й (низший), 2-й, 3-й и 4-й в зависимости от показателей секретности, надежности (безотказности), прочности, стойкости к криминальному вскрытию (взлому).

По ГОСТ Р 52582 установлены следующие четыре класса устойчивости замков к криминальному открыванию и взлому: U1, U2, U3, U4. При этом класс U1 является низшим, U4 – высшим.

Криптостойкость замков обеспечивают принципом их действия, особенностью конструкции, а также соблюдением требований

эксплуатационных документов по установке замков на защитных конструкциях.

Фактическое число кодовых комбинаций замков должно быть не менее:

2500 – для цилиндровых замков;

1000 – для сувальдных замков;

8000 – для бесключевых (кодовых) замков.

Электромеханические, электромагнитные и электронные замки должны дополнительно обеспечивать устойчивость к криминальному открыванию.

А.6.2 Запирающее устройство 1-го класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения)

а) Врезной и накладной замки:

1-й (U1) класс охранных свойств по ГОСТ 5089, ГОСТ Р 52582:

- сувальдный (не менее шести сувальд для врезного или пяти для накладного замка);

- штифтовый (не менее шести кодовых штифтов);

- пластинчатый (не менее шести кодовых пластин);

- дисковый (не менее шести кодовых дисков);

- электромагнитные с усилием на отрыв – 150 кг.

Сечение засова механического замка не менее 250 мм^2, длина головки не менее 30 мм. Материал засова: сталь, сплав алюминия, латунь.

б) Навесные замки:

- штифтовый (не менее пяти кодовых штифтов, конструкция засова – дуговая, диаметр засова-дужки – не менее 10 мм);

- дисковый (не менее шести кодовых дисков, конструкция засова – дуговая, диаметр засова не менее 10 мм).

в) Гаражные замки:

- дисковый и сувальдный замки (не менее восьми кодовых дисков и пяти сувальд, материал засова – сталь, сечение засова – не менее 300 мм^2, вылет засова – не менее 25 мм, длина головки засова – не менее 35 мм, толщина листа корпуса – не менее 1,5 мм).

А.6.3 Запирающее устройство 2-го класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения)

а) Врезной и накладной замки:

2-й (U2) класс охранных свойств по ГОСТ 5089, ГОСТ Р 52582:

- сувальдный (не менее шести сувальд для врезного или пяти для накладного замка);

- штифтовый (не менее восьми кодовых штифтов);

- пластинчатый (не менее семи кодовых пластин, наличие защиты от высверливания, сворачивания);

- дисковый (не менее восьми кодовых дисков, наличие защиты от высверливания, сворачивания);

- электромагнитный (с усилием на отрыв 250 кг).

Сечение засова механического замка – не менее 300 мм^2, длина головки – не менее 35 мм. Материал засова – сталь.

Наличие защиты от высверливания механизма секретности.

Наличие защиты механизма секретности от взлома сворачиванием.

б) Навесные замки:

- штифтовый (не менее шести кодовых штифтов, конструкция засова – дуговая, диаметр засова – не менее 10 мм, наличие защиты от перепиливания засова);

- дисковый (не менее восьми кодовых дисков, конструкция засова – дуговая, диаметр засова – не менее 10 мм, наличие защиты от перепиливания засова).

в) Гаражные замки:

- дисковый и сувальдный замки (не менее восьми кодовых дисков и шести сувальд, материал засова – сталь, сечение засова – не менее 500 мм^2, вылет засова – не менее 30 мм, длина головки засова – не менее 60 мм, толщина листа корпуса – не менее 2 мм). Для дискового замка – наличие защиты от сворачивания.

Наличие защиты от перепиливания засова.

А.6.4 Запирающее устройство 3-го класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения).

а) Врезной и накладной замки:

3-й (U3) класс охранных свойств по ГОСТ 5089, ГОСТ Р 52582:

- сувальдный (не менее шести сувальд для врезного и накладного замков, наличие защиты от высверливания стойки хвостовика засова);

- штифтовый (не менее десяти кодовых штифтов, наличие защиты от отмычки, высверливания, сворачивания);

- пластинчатый (не менее восьми кодовых пластин, наличие защиты от отмычки, высверливания, сворачивания);

- дисковый (не менее десяти кодовых дисков, наличие защиты от высверливания, сворачивания);

- электромагнитный с усилием на отрыв 350 кг.

Сечение засова механического замка не менее 300 мм^2, длина головки не менее 40 мм. Материал засова – сталь.

Наличие защиты от высверливания механизма секретности.

Наличие защиты механизма секретности от взлома сворачиванием.

Наличие защиты корпуса замка от высверливания стойки хвостовика засова.

Наличие защиты от отмычки.

б) Навесные замки:

- штифтовый (не менее шести кодовых штифтов, конструкция засова – горизонтальная, диаметр засова – не менее 12 мм, наличие защиты от отмычки, перепиливания засова и сбивания замка);

- дисковый (не менее десяти кодовых дисков, конструкция засова – горизонтальная, диаметр засова – не менее 12 мм, наличие защиты от перепиливания засова и сбивания замка).

в) Гаражные замки:

- дисковый и сувальдный замки (не менее шести кодовых дисков и сувальд, наличие защиты от высверливания, сворачивания, материал засова

– сталь, сечение засова – не менее 750 мм2, вылет засова – не менее 40 мм, длина головки засова – не менее 80 мм, толщина листа корпуса – не менее 2,5 мм).

Наличие защиты от перепиливания засова, сбивания замка.

А.6.5 Запирающее устройство 4-го класса защиты (очень высокая или специальная степень защиты объекта от проникновения)

а) Врезной и накладной замки:

4-й (U4) класс охранных свойств по ГОСТ 5089, ГОСТ Р 52582:

- сейфовый по ГОСТ 34024 (число замков и их класс выбирают в зависимости от класса устойчивости двери);

- электромагнитный с усилием на отрыв 500 кг.

Наличие защиты от высверливания механизма секретности.

Наличие защиты механизма секретности от взлома сворачиванием.

Наличие защиты от отмычки.

Наличие защиты корпуса замка от высверливания стойки хвостовика засова.

Наличие защиты корпуса замка от высверливания в месте расположения сувальд.

б) Навесные замки:

- штифтовый (не менее шести кодовых штифтов, конструкция засова – горизонтальная, диаметр засова – не менее 12 мм, наличие защиты от отмычки, перепиливания засова и сбивания замка, высверливания механизма секретности и перепиливания петель);

- дисковый (не менее десяти кодовых дисков, конструкция засова – горизонтальная, диаметр засова – не менее 12 мм, наличие защиты от перепиливания засова и сбивания замка, высверливания механизма секретности и перепиливания петель).

Наличие защиты от перепиливания засова, сбивания замка, от перепиливания петель.

в) Гаражные замки:

- дисковый и сувальдный замки (не менее восьми кодовых дисков и сувальд, наличие защиты от высверливания, сворачивания, материал засова – сталь, сечение засова – не менее 1000 мм^2, вылет засова – не менее 40 мм, длина головки засова – не менее 100 мм, толщина листа корпуса – не менее 3 мм.

Приложение Б. Исключить.

Приложение В.

Пункт В.1.6. Заменить слова «[9]» на «СП 256.1325800».

Пункт В.2.1. Изложить в следующей редакции:

«Аппаратную следует размещать у магистральных кабельных каналов, рядом с главным распределительным пунктом или устанавливать главный распределительный пункт в аппаратной.

Не допускается размещать аппаратную рядом с лифтовыми шахтами, лестничными клетками, вентиляционными камерами и другими элементами здания, которые могут впоследствии ограничить расширение аппаратной.».

Пункт В.2.2. Абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции:

«Минимальная площадь помещения - 14 м². Расчет площади следует производить из норматива 0,09 м² на каждые 10 м² обслуживаемой рабочей площади здания.

Ориентировочные значения площади приведены в таблице В.1.».

Пункт В.2.3. Абзацы третий - четвертый изложить в следующей редакции:

«При наличии риска попадания воды в аппаратную следует предусматривать дренаж.

При использовании спринклерной системы под трубопроводами устанавливаются дренажные каналы для защиты оборудования от возможных протечек.».

Пункт В.2.4. Изложить в следующей редакции:

«Для размещения аппаратной используют помещения без окон, либо производят заделку окон кирпичом или равноценным заполнением.».

Пункт В.2.5. Абзац пятый изложить в следующей редакции: «При необходимости вноса крупногабаритного оборудования проектом должна предусматриваться двустворчатая дверь с минимальными размерами дверного проема в свету: в ширину - не менее 1,82 м, в высоту - не менее 2,28 м.».

Пункт В.2.6. Абзац первый изложить в следующей редакции: «Применение подвесного фальшпотолка в аппаратной не допускается, если иное не предусмотрено заданием на проектирование.».

Пункт В.2.14. Абзацы первый-второй изложить в следующей редакции:

«В помещении аппаратной устанавливают не менее двух отдельных блоков сдвоенных электрических розеток.

Питание каждого блока розеток должно осуществляться от отдельных питающих кабелей, электрические розетки должны быть рассчитаны на переменный ток до 16 А.».

Пункт В.2.18. Исключить.

Приложение Г. Исключить.

Приложение Д.

Таблица Д.1. Слова «600–450» заменить словами «свыше 450», слова «400–250» заменить словами «свыше 250».

Таблица Д.4. Слова «до 600» исключить. Слово «рекомендуется» заменить словом «следует».

Таблица Д.6. Слова «до 400» исключить.

Таблица Д.9. Примечание 4 к таблицам Д.7, Д.8, Д.9 заменить «11.1» на «7.3.1».

Приложение Ж.

Пункт Ж.2.1. Исключить.

Пункт Ж.2.2. Изложить в следующей редакции:

«Ж.2.2 Состав и площади помещений для ОКП следует рассчитывать исходя из численности личного состава и таблицы Ж.2.

Пункт Ж.3.4.2. Абзац третий исключить.

Пункт Ж.3.4.2. Абзац четвертый. Слова «рекомендуется строить» заменить словом «размещают».

Пункт Ж.4. Слово «Госавтоинспекция» заменить словом «ГИБДД».

Пункт Ж.5.2. Абзац третий исключить.

Пункт Ж.5.3. Слова «при наличии в штатном расписании» заменить словами «по заданию на проектирование», слова «при необходимости» заменить словами «по заданию на проектирование».

Пункт Ж.5.4. Абзац первый исключить.

Пункт Ж.5.7. Слова «или еврогрунт» исключить.

Пункт Ж.5.8. Слова «При необходимости» заменить словами «По заданию на проектирование»

Приложение К. Исключить.

Библиография

Библиографическую позицию [3] изложить в следующей редакции:

«[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Библиографическую позицию [4] изложить в следующей редакции:

«[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 № 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

Библиографическую позицию [6] исключить.

Библиографическую позицию [7] исключить.

Библиографическую позицию [8] исключить.

Библиографическую позицию [9] исключить.

Библиографическую позицию [12] изложить в следующей редакции:

«[12] Р 102-2024 Методические рекомендации «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации».

Библиографическую позицию [20] исключить.

Дополнить библиографическими позициями [22] и [23] в следующей редакции:

«[22] Приказ Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)

[23] Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

УДК 69(094):006.354 ОКС 91.200

Ключевые слова: техническое состояние, обследование

Руководитель организации-исполнителя

ФАУ «ФЦС»

(наименование организации)

Директор В.Н. Калинкин

Исполнители

Начальник Управления нормирования
и стандартизации в строительстве В.С. Семенов

Заместитель начальника Управления
нормирования
и стандартизации в строительстве Е.А. Ковалевски

Руководитель проекта М.А. Перекопская

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту второй редакции Изменения № 3 к СП 500.1325800.2018 «Здания полиции. Правила проектирования»

1. Основание для разработки

Разработка Изменения № 3 к СП 500.1325800.2018 «Здания полиции. Правила проектирования» осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, изменения и отмены сводов правил в сфере строительства в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 26 ноября 2021 г. № 858/пр, и Планом разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2026 год, утвержденным приказом Минстроя России от 30 марта 2026 г. № 194/пр.

Изменение направлено на приведение положений свода правил в соответствие с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», актуализацию нормативных ссылок и исключение избыточных и дублирующих требований.

2. Основание для проведения работы

Разработка проекта Изменения № 3 к СП 500.1325800.2018 осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Новый ритм строительства» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

3. Цели и задачи разработки

Целью разработки Изменения № 3 к СП 500.1325800.2018 «Здания полиции. Правила проектирования» является актуализация и гармонизация требований к проектированию зданий служб и органов по охране общественного порядка с действующим законодательством Российской Федерации и документами по стандартизации, а также исключение устаревших и избыточных норм, не относящихся к предмету технического регулирования.

Основными задачами разработки являются:

– исключение положений, устанавливающих требования к проектированию объектов упраздненных подразделений;

– актуализация нормативных ссылок, терминов и определений;

– уточнение категорий зданий и комплексов с учетом современных подходов к обеспечению безопасности;

– исключение устаревших, дублирующих положений и положений, не относящихся к техническим требованиям проектирования;

– корректировка положений по пожарной безопасности в целях исключения дублирования профильных нормативных документов;

– приведение структуры и содержания свода правил в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.19-2023 «Стандартизация в Российской Федерации. Своды правил. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».

4. Данные об объекте нормирования

Объектом нормирования являются вновь строящиеся и реконструируемые здания служб и органов по охране общественного порядка, а также помещения указанного назначения, встраиваемые в жилые, общественные и производственные здания.

В области применения свода правил объект соотнесен с позицией «Здание служб и органов по охране общественного порядка» (01.01.005.001) Классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям, утвержденного приказом Минстроя России от 2 ноября 2022 г. № 928/пр.

Действие свода правил не распространяется на здания и сооружения, предназначенные для размещения экспертно-криминалистических центров, имеющих в своем составе видовые лаборатории для специальных видов экспертиз.

СП 500.1325800.2018 «Здания полиции. Правила проектирования» утвержден приказом Минстроя России от 17 января 2018 г. № 19/пр.

В свод правил внесены Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие приказом Минстроя России от 20 июня 2023 г. № 398/пр, и Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие приказом Минстроя России от 28 декабря 2023 г. № 1004/пр.

4. Структура (содержание) изменения свода правил

Проектом Изменения № 3 предусмотрено упорядочение структуры СП 500.1325800.2018, объединение взаимосвязанных требований и исключение дублирующих положений. Сохраняемые требования к отдельным видам объектов и их инженерно-техническому оснащению включаются в соответствующие разделы основного текста.

Раздел 1 «Область применения» – уточнены виды объектов, на проектирование которых распространяется свод правил, с учетом классификации объектов капитального строительства.

Раздел 2 «Нормативные ссылки» – актуализированы ссылки на документы по стандартизации, исключены ссылки, относящиеся к исключаемым положениям.

Раздел 3 «Термины и определения» – уточнены определения и сокращения, исключены устаревшие и избыточные положения.

Раздел 4 «Общие требования» – скорректированы требования к составу и назначению помещений, дополнены требования по защите оконных и дверных конструкций. Исключены требования к организации строительства и дублирующие требования пожарной безопасности.

Раздел 5 «Категории и показатели вместимости зданий и комплексов» – переработан, включены отдельные положения раздела 9. Положения о категорировании рассмотрены с учетом замечаний публичного обсуждения.

Раздел 6 «Земельные участки и размещение зданий» – переработан, исключены устаревшие положения, добавлены требования к размещению участковых пунктов, стационарных постов ДПС и складов вооружения. Включены отдельные положения раздела 10 и приложения А.

Раздел 7 «Состав и площади помещений» – изложен в новой редакции с включением требований к проектированию из раздела 11.

Раздел 8 «Расположение и оборудование помещений» – переработаны и детализированы требования с включением требований к проектированию из раздела 12.

Разделы 9–12 – исключены как дублирующие; сохраняемые требования перенесены в разделы 5–8.

Раздел 13 «Санитарно-техническое оборудование» – дополнен требованиями к системам кондиционирования, защите вентиляционных и инженерных коммуникаций, ранее содержавшимися в приложении А. По результатам публичного обсуждения сохранены пункт 13.11 и таблицы 13.1 и 13.2 с расчетными параметрами внутреннего воздуха и воздухообмена.

Раздел 14 «Электрооборудование и электроосвещение здания и территории» - дополнен требованиями к охранному освещению территории, ранее содержавшимися в приложении А.

Раздел 15 «Слаботочные устройства» – актуализирован и дополнен требованиями, ранее содержавшимися в приложении А. По результатам публичного обсуждения уточнен пункт 15.2.7 в части обеспечения резервирования электропитания средств связи и сигнализации.

Приложение А - изложено в новой редакции.

Приложения Б, Г, К – исключены.

Приложения В, Д, Ж – скорректированы в части актуализации ссылок и уточнения терминологии.

Библиография – актуализированы ссылки на нормативные правовые акты и иные документы.

6. Перечень передовых технологий, включенных в проект Изменения № 3 к СП 500.1325800.2018 и ограничений на использование устаревших технологий при проектировании и строительстве

6.1. Перечень передовых технологий, включенных в проект Изменения № 3 к СП 500.1325800.2018:

- отсутствуют.

6.2. Перечень ограничений на использование устаревших технологий при проектировании и строительстве, установленных в проекте Изменения № 3 к СП 500.1325800.2018:

- отсутствуют.

7. Ожидаемая технико-экономическая и социальная эффективность проекта Изменения к № 3 к СП 500.1325800.2018

Экономическая и социальная эффективность разработки проекта Изменения № 3 к СП 500.1325800.2018 позволит снизить риски экономического ущерба при проектировании объектов в части:

- сокращения избыточных требований к проектированию, снижению административной нагрузки на проектные организации;
- повышения качества и обоснованности проектных решений за счет гармонизации с действующими нормативными документами.

8. Результаты публичного обсуждения

По результатам публичного обсуждения проекта Изменения № 3 поступило 7 замечаний и предложений от Департамента градостроительной политики города Москвы, Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета и МОСКОМЭКСПЕРТИЗЫ.

По результатам рассмотрения 2 замечания приняты, 2 приняты частично, 3 отклонены. Указанное количество учитывает повторяющиеся замечания, поступившие от разных организаций.

Во второй редакции сохранены пункт 13.11 и таблицы 13.1 и 13.2 с параметрами внутреннего воздуха и воздухообмена, уточнен пункт 15.2.7 в части резервирования электропитания средств связи и сигнализации. Замечание к таблице 5.1 принято частично с учетом предусмотренных критериев категорирования и ведомственного регулирования МВД России.

Предложения о дополнительной ссылке на СП 165.1325800.2014 отклонены как дублирующие: учет данного документа предусмотрен СП 88.13330.2022, на который ссылается пункт 4.2. Замечание к пункту 6.1.28 отклонено с учетом требований профильных документов по пожарной безопасности и общего требования доступности для МГН, установленного пунктом 4.7.

Полный перечень замечаний и предложений, а также заключения разработчика приведены в сводке замечаний и предложений по результатам публичного обсуждения проекта Изменения № 3 к СП 500.1325800.2018.

9. Сведения о разработчике

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»).

Адрес: 101000, г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6.

Тел.: +7 (495) 133-01-57, 133-01-58.

E-mail: info@faufcc.ru, http://www.faufcc.ru

Исполнители ФАУ «ФЦС»:

Руководитель проекта М.А. Перекопская

Сводка замечаний и предложений
по результатам публичного обсуждения проекта
Изменения № 3 к СП 500.1325800.2018 «Здания полиции. Правила проектирования» (далее - СП 500.1325800.2018)

№	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика
1	Пункт 4.2	Департамент градостроительной политики города Москвы (письмо от 09.09.2026 № ДГП-03-69938/26).	Дополнить пункт 4.2 ссылкой на СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».	**Отклонено.** Пункт 4.2 устанавливает требования непосредственно к встроенным защитным сооружениям гражданской обороны, для проектирования которых применяется СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77*. Защитные сооружения гражданской обороны» (далее – СП 88.13330.2022). Пункт 4.12 СП 88.13330.2022 предусматривает учет СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» при разработке проектной документации защитных сооружений» (далее - СП 165.1325800.2014). В этой связи, дублирование ссылки в СП 500.1325800.2018 избыточно.
2	Пункт 13.11; таблица 13.1	Департамент градостроительной политики города Москвы (письмо от 09.09.2026 № ДГП-03-69938/26).	Сохранить пункт 13.11 в части сведений по помещениям для содержания лиц и изоляторов и сохранить таблицу 13.1 с расчетной температурой воздуха и параметрами воздухообмена.	**Принято.** Пункт 13.11 и таблицы 13.1 и 13.2 сохранены в СП 500.1325800.2018.
3	Пункт 15.2.7	ФГБОУ ВПО «СПБГАСУ»	В пункте 15.2.7 одна из схем питания связи и сигнализации фактически не предусматривает резервирования. Не указано и необходимое время автономной работы.	**Принято частично.** Пункт 15.2.7 уточнен в части обеспечения резервирования электропитания средств связи и сигнализации. Установление единого времени автономной работы для всех указанных средств не предусматривается ввиду различий в их назначе-

				нии и режимах функционирования. Требуемую продолжительность работы от резервных источников следует определять при проектировании соответствующих систем с учетом требований к непрерывности их функционирования.
4	Таблица 5.1	ФГБОУ ВПО «СПБГАСУ»	В таблице 5.1 отсутствуют понятные критерии определения категории объекта и не указано, кто ее присваивает, хотя от этого напрямую зависит стоимость проектных решений.	**Принято частично.** Таблица 5.1 содержит критерии отнесения объектов к категориям в зависимости от степени потенциальной угрозы объекты. Данное категорирование объектов определено ведомственными актами МВД.
5	Пункт 6.1.28	ФГБОУ ВПО «СПБГАСУ»	В пункте 6.1.28 необходимо учесть требования эвакуации, пожарной разблокировки и доступности для МГН. Кроме того, несмотря на заявленное сокращение избыточных требований, документ содержит множество жёстких конструктивных предписаний. Проект нуждается в доработке.	**Отклонено.** Пункт 6.1.28 устанавливает требования к организации контролируемого доступа на объект и в охраняемые помещения. Предусмотренное устройство шлюза не освобождает от соблюдения требований к эвакуационным путям и выходам и работе преграждающих устройств при пожаре, устанавливаемых нормативными документами по пожарной безопасности. Требование обеспечения доступности зданий для МГН предусмотрено пунктом 4.7 со ссылкой на СП 59.13330 и распространяется в том числе на организацию входа в здание. Повторение указанных требований в пункте 6.1.28 избыточно. Замечание о наличии жестких конструктивных предписаний не содержит указания на конкретные требования, подлежащие изменению, и обоснования возможности их исключения с учетом назначения охраняемых объектов.
6	Пункт 4.2	МОСКОМЭКСПЕРТИЗА	Дополнить пункт 4.2 ссылкой на СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».	**Отклонено.** Пункт 4.2 устанавливает требования непосредственно к встроенным защитным сооружениям гражданской обороны, для проектирования которых применяется СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-

				77*. Защитные сооружения гражданской обороны» (далее – СП 88.13330.2022). Пункт 4.12 СП 88.13330.2022 предусматривает учет СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» при разработке проектной документации защитных сооружений» (далее - СП 165.1325800.2014). В этой связи, дублирование ссылки в СП 500.1325800.2018 избыточно.
7	Пункт 13.11; таблица 13.1	МОСКОМЭКСПЕРТИЗА	Сохранить пункт 13.11 в части сведений по помещениям для содержания лиц и изоляторов и сохранить таблицу 13.1 с расчетной температурой воздуха и параметрами воздухообмена.	**Принято.** Пункт 13.11 и таблицы 13.1 и 13.2 сохранены в СП 500.1325800.2018.

Руководитель проекта Управления нормирования и стандартизации в строительстве М.А. Перекопская